

仕 様 書

1. 品名

創成川水再生プラザほか1施設消防用設備修理

2. 目的

消防用設備等点検業務により、創成川水再生プラザ及び下水道科学館の誘導灯等に不良が見つかったため、部品の交換を行う。

3. 仕様

品番	品名	規格	数量	単位
1	光電式スポット型感知器 2 種	CK2B-016	2	台
2	感知器用ベース	CK2B-001	2	台
3	LED 誘導灯天井埋込形 B 級 BL 形	FA20352CLE1	1	台
4	誘導灯用表示板通路両面片矢印	FK20386	1	台
5	LED 誘導灯 C 級片面	FA10312CLE1	15	台
6	誘導灯用表示板 避難口	FK10300	15	台
7	LED 誘導灯 C 級両面	FA10322CLE1	1	台
8	誘導灯用表示板 通路左矢印	FK10316	1	台
9	誘導灯用表示板 通路右矢印	FK10317	1	台
10	LED 誘導灯 B 級片面	FA20312CLE1	1	台
11	誘導灯用表示板 通路左矢印	FK20316	1	台
12	誘導灯予備電池	FK721	1	台
13	リニューアルプレート C 級壁用	FK11747C	1	台
14	労務費	諸経費含む	1	式

4. 修理内容

部品交換、動作確認

5. 納入期限

令和 7 年 9 月 30 日

6. 納入場所及び検査場所

札幌市下水道河川局事業推進部創成川水処理センター 創成川水再生プラザ
札幌市北区麻生町 8 丁目 1 番 15 号

7. 発注者

札幌市下水道河川局事業推進部創成川水処理センター

札幌市北区麻生町8丁目1番15号

担当 設備係 川口 南斗 電話 011-736-6371

8. その他

- ・作業日時については、担当者と事前に打ち合わせる事。
- ・感知器交換は甲種4類消防設備士、誘導灯交換は電気工事士の資格を有するものが行う事。
- ・本件修理で発生した撤去材については、担当者と打合せの上、指定する場所に引渡す事。
なお、修理に必要な資材等の梱包材等は受注者が持ち帰ること。