

仕 様 書

1. 品名

創成川水再生プラザ貯留管施設 B5F 防火扉修理

2. 目的

貯留管施設 B5F にある防火扉の動作に不具合が生じているため修理を行う。

3. 仕様

品番	品名	規格	数量	単位
1	鋼製防火扉	W920×H2000 扉厚 40 付属金物 (レバーハンドル・マスターキー8697C2HZLP・面付 DC)	1	台
2	労務費		1	式
3	諸経費		1	式

4. 修理内容

○既設防火扉撤去

- ・撤去した防火扉は厚別水再生プラザ貯留施設へ搬出

○新規防火扉取り付け

- ・枠見込 100、3 方カバー工法、蝶番吊
- ・シーリング (MS-1 塗布面積 : 5.6m)
- ・枠、扉塗装 (塗装略号 : 1-UE)
- ・防火扉開閉禁止表示 (防火扉に直接表示する) ※マグネットシート可

5. 納入期限

令和 8 年 2 月 26 日

6. 納入場所及び検査場所

札幌市下水道河川局事業推進部創成川水処理センター 創成川水再生プラザ
札幌市北区麻生町 8 丁目 1 番 15 号

7. 発注者

札幌市下水道河川局事業推進部創成川水処理センター
札幌市北区麻生町 8 丁目 1 番 15 号
担当 設備係 川口 南斗 電話 011-736-6371

8. その他

- ・発生した不要な梱包材等は受注者が持ち帰ること。

- ・作業により発生した廃金属は搬出前に写真撮影した後、厚別水再生プラザ貯留施設（厚別区厚別町山本 645 番地 18）へ搬出すること。
- ・受注者は発注者と作業等について十分打合せを行うこと。
- ・作業後は、修理報告書を提出すること。