

仕様書

1. 名称 新川水再生プラザ汚水トラフコンベヤ修理
2. 目的 新川水再生プラザ第1処理施設沈砂池の汚水トラフコンベヤリターンレールの摩耗が進行しており一部欠損していることから、リターンレールの修理を行う。
3. 仕様
- | 名称 | 規格・仕様 | 数量 |
|---------|---------------------|----|
| リターンレール | 平鋼 16×75×1150(S50C) | 2本 |
| 労務費 | 機器交換費 | 1式 |
| 諸経費 | 法定福利費含む | 1式 |
4. 対象機器 汚水トラフコンベヤ
型式: ウイング付ダブルチェーン式
製造者: (株)クボタ
5. 台数 1台
6. 修理内容 汚水トラフコンベヤNo.2、No.4リターンレール交換 1式
・リターンレール 4本 (2本は支給)
7. 納入期限 令和7年11月20日
8. 納入場所及び検査場所 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター新川水再生プラザ
(札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号)
9. 担当課 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター
(札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号)
担当 設備係 長谷部
電話 611-5305
10. 特記事項 ①発生した不要な梱包材等は受注者が持ち帰ること。
②受注者は、担当課と十分な打合せを行うこと。