

仕 様 書

1. 名 称

新川水再生プラザコンピュータ室空調機修理
2. 目 的

コンピュータ室の空調機2台について、冷媒漏れがあるため修理する。
3. 仕 様

品名・仕様	数量
Oリング NBR	2個
ガスケット PTFE	2個
作業費	1式
雑材消耗品費	1式
諸経費	1式
4. 対 象 機 器

コンピュータ室空調機
機種：RZZP140CBE
製造者：ダイキン工業(株)
5. 台 数

2台
6. 修 理 内 容

・Oリング・ガスケット交換、冷媒回収作業、漏れ箇所確認作業、
窒素耐圧作業、試運転調整 一式
7. 納 入 期 限

令和7年10月31日
8. 納入場所及び
検 査 場 所

札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター新川水再生プラザ
(札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号)
9. 担 当 課

札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター
(札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号)
担当 設備係 長谷部
電 話 611－5305
10. 特 記 事 項

①フロンの充填回収は、第一種フロン類充填回収業者が実施すること。
また、充填回収業者は、充填証明書及び回収証明書等必要な証明書を交付すること。
②発生した不要な梱包材等は受注者が持ち帰ること。
③受注者は、担当課と十分な打合せを行うこと。