

仕 様 書

1 名称

創成川水再生プラザ高度処理施設せせらぎ用滅菌ポンプ制御盤修理

2 目的

創成川水再生プラザ高度処理施設せせらぎ用滅菌ポンプ制御盤内にあるコントローラが、経年劣化により故障しているため、コントローラの交換を行う。

3 仕様

品 名	仕 様	数 量	単 位
コントローラ	FP-36	2	個
労務費	諸経費含む	1	式

4 対象機器

創成川水再生プラザ 高度処理施設 せせらぎ用滅菌ポンプ制御盤

型式：PFC-2150S-40430

製造番号：MFG No. S03500002

製造者：(株) イワキ

製造年：2005 年

5 修理内容

部品交換、試験調整

6 納入期限

令和 8 年 3 月 13 日

7 作業・検査場所

札幌市下水道河川局事業推進部創成川水処理センター創成川水再生プラザ

札幌市北区麻生町 8 丁目 1 番 15 号

8 その他

- ・作業日時については、担当者と事前に打ち合わせること。
- ・発生した不要な梱包材等は受注者が持ち帰ること。
- ・不明点については、担当職員と協議すること。

9 発注者

札幌市下水道河川局事業推進部創成川水処理センター

札幌市北区麻生町8丁目1番15号

担当 石綿 渉

電話 011-736-6371