

## 仕 様 書

### 1 執行名称

煤煙濃度計及び外調機廻り自動制御器修理

### 2 目的

煤煙濃度計動作不良のため関連部品を含む交換、及び外調機廻り自動制御機器不良のため指示調節計、挿入型温度検出器の修理交換を行う。

### 3 修繕内訳

修 理 内 訳	数 量
・ 煤煙濃度計	
煤煙濃度計(受光器、投光器付き)	1 式
煤煙濃度計交換作業	1 式
受光器、投光器交換作業	1 式
試運転調整	1 式
・ 外調機廻り自動制御器	
デジタル指示調節計 R35TR1UA1100	1 個
挿入型温度検出器 TY7803Z0P00	1 個
同上交換工賃	1 式
試運転調整	1 式
・ 諸経費ほか	
消耗品雑材料	1 式
工器具損料	1 式
交通費	1 式
諸経費	1 式

### 4 納入期限

令和7年11月28日

### 5 納入場所及び検査場所

札幌市下水道河川局事業推進部西部下水管理センター  
札幌市西区八軒9条西7丁目1番30号

### 6 発注者

札幌市下水道河川局事業推進部西部下水管理センター  
札幌市西区八軒9条西7丁目1番30号

電話：011-641-8671 【担当：佐渡、高野】

7 その他

作業日時については、担当者と事前に打ち合わせること。

本件修理で発生した撤去材については、担当者と打合せの上、指定する場所に引渡すこと。

なお、修理に必要な資材等の梱包材等は受注者が持ち帰ること。