

仕 様 書

1. 名 称 手稲中継ポンプ場操作室用エアコン修理
2. 目 的 手稲中継ポンプ場の操作室用エアコンが故障しているため修理を行う。

3. 名 称・規 格
及 び 数 量

名 称	数 量
1) 部品費	
冷媒 R410A	8kg
クロスフィン熱交換器 2382049	1個
熱交取付板 2013521	2個
ドレンポンプ組立品 1992878	1個
サーミスタ組立品 1992917	1個
サーミスタ組立品 1992924	1個
湿度センサー組立品 2193085	1個
樹脂ケース 2211116	1個
ワイヤハーネス組立品 1992816	1個
2) 労務費	1式
3) 雑材消耗品費	1式
4) 諸経費	1式

4. 納 入 期 限
- エアコンユニット ダイキン工業(株)製
室内機型式:FHCP140BA 数量:1台
室外機型式:RZZP280BA 数量:1台
令和8年1月30日
5. 納 入 場 所
及び検査場所
- 手稲中継ポンプ場(手稲区新発寒7条11丁目1番1号)
6. 担 当 課
- 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター
札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号
担 当 佐 藤
電 話 611-5305
7. そ の 他
- 受注業者は、担当課と十分な打合せを行うこと。