

仕様書

1. 品名・修理 手稻水再生プラザ給湯暖房用ボイラー修理
2. 目的 手稻水再生プラザ給湯暖房用ボイラー2基のバーナーノズル等の交換、それに伴う各部の点検、調整、清掃を行う。
3. 名称・規格及び数量
- | 品名 | 規格 | 数量 |
|------------|--|----|
| バーナーノズル | 7.0G60°C SS | 2個 |
| オイルポンプパッキン | SV-3004MA-WH型用 | 2枚 |
| 消耗品雑材費 | | 1式 |
| 労務費 | 各部点検・調整・清掃含む(燃焼室、バーナー装置、自動抽気装置、安全装置、電気制御部) | 1式 |
| 諸経費 | | 1式 |
4. 対象機器 手稻水再生プラザNo.1、2給湯暖房用ボイラー
型式:SV-3004MA-WH型
5. 修理内容 ①ボイラー2基のバーナーノズル、オイルポンプパッキンを交換する。
②各部の点検、調整、清掃を行う。
③ボイラーの燃焼確認を行う。
6. 納入期限 令和8年2月27日
7. 納入場所 及び検査場所 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター手稻水再生プラザ
(札幌市手稻区手稻山口265番地8)
8. 発注者 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター
(札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号)
担当 奥山
電話 611-5305
9. その他 受注業者は、担当課と十分な打合せを行うこと。