

仕様書

1. 名称 新川水再生プラザコンピュータ室空調機修理
2. 目的 コンピュータ室の空調機2台について、冷媒漏れがあるため修理する。
3. 仕様
- | 品名 | 仕様 | 数量 |
|------------|------------------------------|-------|
| クロスフィン熱交換器 | 耐塩害仕様 | 2組 |
| 閉鎖弁 | 組立含む | 1組 |
| 冷媒ガス | R410A
充填作業含む[追加冷媒 500g含む] | 8.1kg |
| 作業費 | 搬入・搬出・運搬・溶接作業・分解
・交換作業費含む | 1式 |
| 試運転・調整費 | 気密試験・真空乾燥引き含む | 1式 |
| 諸経費 | | 1式 |
4. 対象機器 コンピュータ室空調機
機種: RZZP140CBE
製造者: ダイキン工業(株)
5. 台数 2台
6. 修理内容 ・クロスフィン熱交換器交換、閉鎖弁組立、冷媒ガス充填作業、試運転・調整 一式
7. 納入期限 令和8年3月27日
8. 納入場所及び検査場所 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター新川水再生プラザ
(札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号)
9. 担当課 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター
(札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号)
担当 設備係 長谷部
電話 611-5305
10. 特記事項 ①フロンの充填回収は、第一種フロン類充填回収業者が実施すること。
また、充填回収業者は、充填証明書及び回収証明書等必要な証明書を交付すること。
②発生した不要な梱包材等は受注者が持ち帰ること。
③受注者は、担当課と十分な打合せを行うこと。