

## 仕様書

1. 品名・修理 新川水再生プラザ給湯暖房用ボイラー修理

2. 目的 新川水再生プラザ給湯暖房用ボイラー2基のバーナーノズル等の交換、それに伴う各部の点検、調整、清掃を行う。

3. 名称・規格 及び数量	名称	仕様	数量	単位
	バーナーノズル	Z25D81-020S	2	個
	バーナーノズル	Z25D81-027	2	個
	オイルポンプパッキン	Z22100-021	2	枚
	消耗品雑材費		1	式
	労務費	各部点検・調整・清掃含む(燃焼室、バーナー装置、自動抽気装置、安全装置、電気制御部)	1	式
	諸経費		1	式

4. 対象機器 新川水再生プラザNo.1、2給湯暖房用ボイラー

型式: HKFL-200BH型

5. 修理内容  
①ボイラー2基のバーナーノズル、オイルポンプパッキンを交換する。  
②各部の点検、調整、清掃を行う。  
③ボイラーの燃焼確認を行う。

6. 納入期限 令和8年3月27日

7. 納入場所 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター新川水再生プラザ  
及び検査場所 (札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号)

8. 発注者 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター  
(札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号)  
担当: 設備係 岩本 大成  
TEL : 011-611-5305

9. その他 受注業者は、担当課と十分な打合せを行うこと。