

仕様書

1. 名称 新川水再生プラザ更衣室空調機修理
2. 目的 更衣室の空調機について、基盤故障があるため修理する。
3. 仕様
- | 品名 | 仕様 | 数量 |
|---------|----------|----|
| 部品費 | 別紙明細のとおり | 1式 |
| 部品交換作業費 | | 1式 |
| 雑材消耗品費 | | 1式 |
| 諸経費 | | 1式 |
4. 対象機器 更衣室空調機
機種: RXYP400DA
製造者: ダイキン工業(株)
5. 台数 1台
6. 修理内容 ・センサ、サーミスタ、電磁弁コイル等部品交換作業 一式
7. 納入期限 令和8年3月27日
8. 納入場所及び検査場所 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター新川水再生プラザ
(札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号)
9. 担当課 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター
(札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号)
担当 設備係 長谷部
電話 611-5305
10. 特記事項 ①フロンの充填回収は、第一種フロン類充填回収業者が実施すること。
また、充填回収業者は、充填証明書及び回収証明書等必要な証明書を交付すること。
②発生した不要な梱包材等は受注者が持ち帰ること。
③受注者は、担当課と十分な打合せを行うこと。

別紙明細

1	圧力センサ		1	個
2	低圧力センサ		1	個
3	サーミスタ組立品	2279369	1	個
4	サーミスタ	1782095	1	個
5	サーミスタ組立品	2279376	1	個
6	サーミスタASSY	2544125	1	個
7	電磁弁コイル	5009462	1	個
8	電磁弁コイル	2113375	1	個
9	電磁弁コイル	20933015	1	個
10	電磁弁コイル	2285643	1	個
11	電磁弁コイル	2285580	2	個
12	プロペラファン		2	個
13	ファン電動機		2	個
14	座付ナット		2	個
15	リファービッシュP板		1	個
16	プリント基板組立品		1	個
17	インバータ組立品		1	個
18	コネクタ接続組立品		1	個
19	短絡用コネクタ		1	個
20	ワイヤーハーネス		1	個