

質 問 ・ 回 答

令和 8 年 6 月 5 日公表

調達件名	豊平川水再生プラザほか3施設消防用設備等点検業務
質問 1	仕様書内 8 ページに関して、自家発電設備の電圧のご教示をお願いいたします。 ※米里中継ポンプ場自家発電設備 メーカー:川崎重工(株) 型式:PU500SB-ER 容量:500KVA 製造年月:2022 年 1 月
回 答	米里中継ポンプ場自家発電設備の電圧は、6,600V です。