

仕様書

1 業務名

札幌市下水道科学館自動制御設備保守点検業務

2 履行場所

札幌市下水道科学館（札幌市北区麻生町 8 丁目 創成川水再生プラザ敷地内）

3 履行期間

契約締結日から令和 9 年1月22日（金）まで

4 業務内容

自動制御設備の機能を十分保持し、常時良好な動作を維持するために必要な保守点検を以下のとおり行う。

対象点検機器		点検内容
自動制御機器	空調機制御 A C - 1、A C - 2	・目視点検 ・内部点検 ・測定 ・動作試験 ・清掃 ・洗浄
	ファンダンパイターロック制御その 1・2	
	ロードヒーティング制御	
	水槽監視その 1・2	
	ファン発停制御	
	全熱交換器制御	
	計測系統	
	蓄熱槽制御	
	温水クッション水槽制御	
	常用・予備回路制御	
盤関係	中央監視装置	

また、以下の機器の交換を行う。

・バッテリー交換

交換部品名称	数量	対象機器名称
UPS用交換バッテリー (83111006-211)	1個	中央監視盤（地下設置）

5 提出書類

(1) 業務終了後、業務完了届及び作業写真を取りまとめた報告書を提出すること。

6 環境配慮

受託者は、委託者である札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、業務の履行に係る環境負荷の低減に努めること。

7 その他

(1) 作業の実施日は、委託者と協議して決定すること。

(2) 当該点検作業にあたり、下水道科学館の来館者の安全確保に努めること。

(3) 作業に必要なとなる工具、器具及び消耗品類等については、受託者の負担とする。

- (4) 業務の実施に当たって、受託者の不注意により生じた事故・破損・故障等は、受託者の責任において処理すること。
- (5) 作業に伴って発生した廃材等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などの関係法令を遵守し適正に処理すること。
- (6) 札幌市グリーン購入ガイドラインにより環境負荷低減を考慮した材料等を選定し、グリーン購入の促進に努めること。
- (7) 本仕様書に定めのない事項については、相互に協議調整し、決定する。