

仕 様 書

1 名 称

コントロールバルブモータほか（新川水再生プラザ）

2 規格・数量

| 番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
|----|--------------|----------------------|----|
| 1 | コントロールバルブモータ | WGK-N701A (株)鷺宮製作所 | 1台 |
| 2 | コントロールバルブ | NVK-M2006GL (株)鷺宮製作所 | 1台 |

【同等品】

以下の条件を満たす同等品であること。

| | | |
|---|--------------|--|
| 1 | コントロールバルブモータ | 電源電圧：AC24V 周波数：50/60Hz 最大消費電力：21VA 入力信号：DC4～20mA (インピーダンス 250Ω) スラスト：1,220N 程度 ストローク：14～50mm 程度 使用周囲温度：-20～55℃ 重量：5kg 程度 |
| 2 | コントロールバルブ | 口径：20mm 継手：Rc3/4 容量係数(CV)：8 ストローク：20mm 程度 直線面間：80mm 程度 中心～分岐口間：70mm 程度 重量：1kg 程度 |

※同等品で参加する場合は、見積書提出期限までに、担当課へ同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を電子メールで提出し、担当課の確認及び、承認を受けること。なお電子メールで提出する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛に送信すること。

3 納入期限

令和8年10月30日（金）

4 納入場所・検査場所

札幌市下水道河川局事業推進部新川水再生プラザ
札幌市西区八軒9条西7丁目1-65

5 その他

納品日時については担当課と事前に打合せすること。

6 発注者

札幌市 下水道河川局 事業推進部 新川水処理センター
札幌市西区八軒9条西7丁目1-65

担当：設備係 上野

電話：011-611-5305

メールアドレス：gesui-shin-c-setsubi@city.sapporo.jp