

# 仕 様 書

## 1 名称

電動ボールバタフライバルブほか(創成川水再生プラザ)

## 2 名称・規格および数量

| 品名                     | 仕様                                         | 数量   |
|------------------------|--------------------------------------------|------|
| 電動ボールバタフライバルブ          | TLV 製 MB12A ねじ込み 呼び径 20<br>鍛造用黄銅 200V リレー付 | 3 個  |
| 定流量弁                   | 日本フローセル製 HYG 型 30L/min<br>ステンレス铸鋼 20A      | 3 個  |
| 圧力計                    | 長野計器製 $\phi 75$ 0.4MPa R3/8                | 6 個  |
| 水抜き付き黄銅ボールバルブ          | ハマイ製 黄銅 0.98MPa 3/8 RC×RC                  | 6 個  |
| Y型ストレーナー               | KITZ 製 黄銅 3/4 ねじ込みタイプ                      | 6 個  |
| フランジパッキン               | 日本バルカー製 10K 20A 厚さ 1.5mm                   | 10 枚 |
| フランジパッキン               | 日本バルカー製 10K 20A 厚さ 3.0mm                   | 10 枚 |
| ボールバルブ・ロングネック<br>400 型 | KITZ 製 3/4 黄銅 スタンダードボア・ねじ<br>込み形           | 6 個  |
| ボールバルブ 400 型           | KITZ 製 3/4 黄銅 T シリーズスタンダード<br>ボア           | 30 個 |
| ゲートバルブ                 | 東洋バルブ製 3/4 5K                              | 4 個  |
| ボールバルブ                 | KITZ 製 3/8 黄銅 スタンダードボア 400 型               | 6 個  |
| 3 方ボールバルブ              | オンダ製作所製 3/4 黄銅 T 型                         | 12 個 |

※ 同等品で参加する場合は、入札（見積）日の前日までに発注者へ同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることがわかる書類を提出し、確認及び承認を受けること。

同等品の確認を電子メールで依頼する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛に送信すること。

## 3 納入期限

令和 8 年 12 月 11 日

## 4 納入場所および検査場所

札幌市下水道河川局事業推進部創成川水処理センター創成川水再生プラザ  
札幌市北区麻生町 8 丁目 1 番 15 号

## 5 発注者

札幌市下水道河川局事業推進部創成川水処理センター  
札幌市北区麻生町 8 丁目 1 番 15 号  
担当 紺野 恵一  
電話 011-736-6371  
メール gesui-sou-c-setsubi@city.sapporo.jp

## 6 その他

受注業者は、担当課と十分な打合せを行うこと。