

仕様書

1. 名称 蓄圧式粉末(ABC)消火器(下水道河川局処理施設課)

2. 品名・規格 及び 数量

	品名	規格	数量	備考
①	蓄圧式粉末(ABC)消火器	10型	31本	

【消火器について下記条件を満たす事】

- ア いずれも国家検定合格品・消防法適合品であること
- イ いずれも消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年9月17日自治省令第27号)に適合していること
- ウ いずれも消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(2011年1月1日施行)に対応したものであること
(旧型式は不可。広域認定制度による新製品用前払式消火器リサイクルシール貼付品であること)
- エ いずれも(公財)日本環境協会認定エコマーク付であること
- オ 製造年が2026年であること
- カ 業務用であること

3. 納期

令和8年10月30日(金)

4. 納入場所・検査場所

別紙のとおり

5. その他
- (1) 納品日時については、担当課と事前に打合せすること。
 - (2) 梱包材等の廃棄物は受注者の責任において引き取り処分すること。
 - (3) 指定場所までの納入のみとすること。(設置等の作業は含まない)
 - (4) 契約の履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがあります。その場合、出荷引受書の提出可能なことが契約(発注)条件となります。

6. 担当課 札幌市下水道河川局事業推進部処理施設課

(札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1 担当:処理施設係 野村 大 TEL:011-818-3431)

メールアドレス: syorishisetu@city.sapporo.jp

別紙 消火器納期・納入場所・検査場所内訳

施設名	10型
東部スラッジセンター (白石区東米里776番地18)	30
手稲沈砂洗浄センター (手稲区手稲山口271番地5)	1
合計	31