

仕様書

1. 名称 新川水再生プラザ給湯暖房用ボイラー修理

2. 目的 新川水再生プラザ給湯暖房用ボイラー2基の各部消耗部品の交換とそれに伴う各部の調整、清掃を行う。

3. 名称・規格
及び数量

名称	仕様	数量	単位
部品費	別紙、内訳書のとおり	1	式
労務費	部品交換、清掃、動作確認含む	1	式
消耗品雑材費		1	式
工器具損料		1	式
諸経費	アスベスト事前調査を含む	1	式

4. 対象機器 新川水再生プラザNo.1及びNo.2給湯暖房用ボイラー(いずれも同型機)
型式:HKFL-200BH型
製造元:(株)日本サーモエナー

5. 修理内容 ①ボイラー2基の部品交換
②各部の点検、調整、清掃作業
③ボイラーの動作、燃焼確認
④アスベスト事前調査を含む

6. 納入期限 令和8年11月30日

7. 納入及び
検査場所 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター新川水再生プラザ
(札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号)

8. 発注者 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター
(札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号)
担当:設備係 岩本 大成
TEL : 011-611-5305

9. その他 受注業者は、担当課と十分な打合せを行うこと。

部 品 費 内 訳 書

名称	仕様	数量	単位
溶解栓(リング含む)	V015000-106	2	組
水面覗窓(リング含む)	Z15800-0002	2	組
真空逆止弁(リング含む)	Z39100-002B	2	組
耐圧弁リング	Z34500-055	2	本
圧カスイッチ、缶圧力計リング	Z34500-007	4	本
サーミスタ(リング含む)	Z48100-271A	6	組
温度ヒューズ	Z48100-188B	4	本
抽気用複合電磁弁(リング含む)	Z44100-313	2	組
点火棒	Z22600-027	2	組
パーナモータ	Z42004-115Z	2	個
ファン	Z22200-284	2	個
カップリング	Z22900-273	2	個