

仕 様 書

1. 品名

豊平川水再生プラザ第2処理施設ブロワ室エアコン修理

2. 目的

当該設備において、経年劣化による冷却不良が発生しているため、熱交換器の交換による不具合の解消を行う。

3. 仕様

名 称	仕 様	数量	単位
交換部品	内訳書参照	1	式
労務費	試運転調整費含む	1	式
諸経費	冷媒回収・封入作業、報告書作成含む	1	式

4. 対象機器

- ・ 第2処理施設 ブロワ室エアコンNo.3
製造会社：ダイキン工業株式会社
機種：パッケージエアコン SZVCP560KR
製造年：2018
備考：室内ユニット FVYCP560MAR

5. 数量

1台

6. 修理内容

- ①部品交換
- ②労務費（交換、試運転調整含む）
- ③修理報告書の作成

7. 納入期限

2026年10月30日

8. 納入場所及び検査場所

札幌市 下水道河川局 事業推進部 豊平川水再生プラザ
（札幌市白石区菊水元町8条3丁目5番1号）

9. 連絡先

札幌市 下水道河川局 事業推進部 豊平川水処理センター
（札幌市白石区菊水元町8条3丁目5番1号）
担当：設備係 吉中 TEL011-871-5121

10. 特記事項

- ・ 発生した不要な梱包材等は受注者が持ち帰ること。

内 訳 書

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額
1	熱交換器	2550442	1	個		
2	サーミスタ	2190738	1	個		
3	サーミスタ	2256830	1	個		
4	サーミスタ	1985111	2	個		
5	電磁弁コイル	2273291	2	個		
6	配線クランプ	068043J	2	個		
7	冷媒ガス	R410A	12.8	kg		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
合 計						