

北光まちづくりセンター・北光会館・北光児童会館機械警備業務に対する質問・回答

受付日 令和6年2月20日

No.	質問	回答
1	現在実施している警備会社名を教えてください。	北光まちづくりセンター、北光会館及び北光児童会館においては、これまで機械警備業務を導入していなかったことから、現在は機械警備業務に係る契約を締結しておりません。
2	現在の契約金額（月額）を教えてください。	
3	<p>&lt;業務仕様書について&gt;                      4 業務の内容について                      (1) 一般電話回線システムによる機械警備。とありますが弊社では携帯電話回線網利用の無線通信を使用した警備システムを使用しております。無線通信でもよろしいでしょうか。                      (2) 火災については建物に自動火災報知設備盤の設置はありますでしょうか。</p>	<p>機械警備の通信の方式につきましては、通信の安定性等の観点から、当区の他の施設も同様に一般電話回線システムによる機械警備を業務内容としておりますので、無線通信ではなく一般電話回線システムによるものとさせていただきます。</p> <p>また、建物内に自動火災報知設備盤は設置されております。</p>
4	<p>8 警報機器の保守等について                      毎月1回の保守点検は現地での確認対応となりますでしょうか。                      弊社システムは常時異常チェックを行っており、故障時には監視センターへ異常信号を送出するシステムとなっております。現地確認は適宜点検でよろしいでしょうか。</p>	<p>各警報機器が所定の位置に取り付けられていること及び正常に動作することを毎月1回点検いただくことが可能なのであれば、現地を確認しての点検は適宜で差し支えございません。</p>
5	<p>1 1 原状回復の義務について                      ご解約時の原状回復の範囲となりますが、警報機器撤去時の撤去跡につきましては、ビス穴のパテ埋め・撤去跡へ化粧プレート等の軽度の補修となりますが、よろしいでしょうか。</p>	<p>警報機器撤去跡が目立たないように復旧いただければ、お見込みの方法で差し支えございません。</p>

6	1 4 業務報告書等について ご提出する文書・報告書の様式は任意書式でよろしいでしょうか。	業務報告書等につきましては、本市様式の完了届を除き、任意書式で構いません。
7	その他 前回入札の結果（入札調書等）は開示いただけますでしょうか。	上記1 及び2 の回答のとおり、これまでは機械警備業務に係る契約を締結していないことから、開示できる結果はございません。