

表-3.1.3 コンクリート構造物【施行規則】の点検記録表（例）

			点検日					
所属/受託者			担当者氏名					
施設名称		施設台帳番号						
種 別	点検項目		異状の有無	異状の部位・状況				
水槽外部	コンクリート	ジャンカ、コールドジョイント	☐ 無 ☐ 有					
		ひび割れ	☐ 無 ☐ 有					
		浮き、剥離	☐ 無 ☐ 有					
		錆汁、エフロレッセンス	☐ 無 ☐ 有					
		鉄筋露出、鉄筋腐食	☐ 無 ☐ 有					
		漏水	☐ 無 ☐ 有					
		沈下、変形	☐ 無 ☐ 有					
		その他（ ）	☐ 無 ☐ 有					
	付属設備	管・バルブ類の腐食、変形	☐ 無 ☐ 有					
		タラップの腐食、変形	☐ 無 ☐ 有					
		手すりの腐食、変形	☐ 無 ☐ 有					
		その他（ ）	☐ 無 ☐ 有					
水槽内部（点検可能な場合）	コンクリート	ジャンカ、コールドジョイント	☐ 無 ☐ 有					
		ひび割れ	☐ 無 ☐ 有					
		浮き、剥離	☐ 無 ☐ 有					
		錆汁、エフロレッセンス	☐ 無 ☐ 有					
		鉄筋露出、鉄筋腐食	☐ 無 ☐ 有					
		漏水	☐ 無 ☐ 有					
		沈下、変形	☐ 無 ☐ 有					
		その他（ ）	☐ 無 ☐ 有					
	防水塗装	ひび割れ	☐ 無 ☐ 有					
		浮き、剥離	☐ 無 ☐ 有					
		表面劣化	☐ 無 ☐ 有					
		その他（ ）	☐ 無 ☐ 有					
	付属設備	管・バルブ類の腐食、変形	☐ 無 ☐ 有					
		タラップの腐食、変形	☐ 無 ☐ 有					
		手すりの腐食、変形	☐ 無 ☐ 有					
		その他（ ）	☐ 無 ☐ 有					
	管理用地	施錠状態	☐ 無 ☐ 有					
		門扉・フェンス	☐ 無 ☐ 有					
樹木・植栽・除草		☐ 無 ☐ 有						
舗装・法面・排水設備(側溝等)		☐ 無 ☐ 有						
清掃・片づけ状況		☐ 無 ☐ 有						
不法投棄・不法占用		☐ 無 ☐ 有						
その他（ ）		☐ 無 ☐ 有						
特記事項 (異状が著しい 場合に記入)								
	修繕依頼をする場合 担当部門： <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>監督員</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					監督員		
		監督員						

※コンクリートの変状は、別紙「参考表 コンクリート構造物の主な変状の種類と構造物への影響」を参照のこと。