

別表2 プール水質基準一覧表

	No	基準	備考	
プール水	1	水素イオン濃度：pH値5.8以上8.6以下		
	2	濁度：2度以下		
	3	過マンガン酸カリウム消費量：12 mg/L以下		
	4	消毒について		
		遊離残留塩素濃度：0.4 mg/L以上（1.0 mg/L以下が望ましい）		
		（二酸化塩素により消毒を行う場合）		
		二酸化塩素濃度：0.1 mg/L以上0.4 mg/L以下 亜塩素酸濃度：1.2 mg/L以下		
	5	大腸菌：不検出		
6	一般細菌：200 CFU/mL			
7	総トリハロメタン：おおむね0.2 mg/L	☆		
採暖槽等	8	No.1～7に適合すること		
	9	レジオネラ属菌：不検出（10 CFU/100 mL未満）		

☆：暫定目標値

- ※1 オゾン処理又は紫外線処理を塩素消毒に併用するプールは、No.1～8に定める基準に適合すること。
- ※2 温泉水を原水として利用するプールで常時清浄な用水が流入し清浄度を保つことができる場合、No.4に定める基準は適用しなくても差し支えないこと。
- ※3 温泉水の性状によっては、No.6に定める基準以外の基準を適用しなくても差し支えないこと。