

令和3年度「里塚斎場で使用する電力」の一般競争入札に係る質問・回答

No.	質問事項	回答
1	各施設の現在の電力供給会社を教えてください。	株式会社ホープです。
2	各施設について、自動検針装置はついてますか。	設置されています。
3	各施設について、自家発補給契約はございますでしょうか。また、ある場合は契約電力(kW)を教えてください。	自家発補給契約はございません。
4	入札書に記載する日付は作成日で良いか。	よろしいです。
5	入札額の算定時の力率について、力率100%で算定してよろしいでしょうか(力率割引を考慮する)	よろしいです。
6	ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行することができません。ご了承いただけますか？	請求は当方宛のみでよろしいです。
7	弊社の請求書は、原則、翌月10日までにWebサイト上で開示、15日迄に原本の到着とし、請求書受領後30日以内(翌々月15日まで)に振込となります。なお、年度末でも同様の対応となりますが、ご了承いただけますか。	よろしいです。
8	契約期間中に建替や増築、引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事予定はありますでしょうか。	工事等の予定はございません。

9	供給期間中に契約電力の変更予定はございますでしょうか。	契約電力(850kW)の変更はございません。
10	契約電力が500kW以上(協議制)の拠点について、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申し込みが一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますがご了承いただけますでしょうか。	当初の契約は、仕様書に示した契約電力で契約を締結することとなります。ただし、契約電力の変更(増)が必要となった場合は、改定契約等に対応いたします。
11	契約電力が500kW以上(協議制)の拠点について、今現在の契約電力と2020年4月～2021年3月の1年間の最大需要電力の実績値をご教示願います。	契約電力:850kW 最大需要電力:2020年9月 878kW
12	落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確認したく、最新請求書1ヶ月分の写しをご提出いただくことは可能ですか。	必要な場合は提供いたします。