

里塚霊園区画案内標識更新業務

期限内に受付けした質問内容及び回答についてお知らせします。

受付日	質問内容	回答
令和3年10月4日	メッキポール（白）に蓋は必要でしょうか。	蓋もセットとして考えております。
	アングルネカセの形状と寸法を教えてください。	形状については別添を参照してください。 寸法については、300mmです。
	固定用Uバンドですが、766組とあるが2組1個の766個ということでしょうか。	お見込みのとおりです(2個1組の766個)。