

設備機器仕様概要(1/2)

項 目		設置箇所	メーカー	機 種 ・ 形 式	仕 様	設置台数
昇降機	昇降機 No1 (向かって左)	B1F~5F	三菱電機		乗用(兼車椅子用) 900KG 定員13名	1
	昇降機 No2 (向かって右)	"	"		乗用(兼車椅子用) 900kg 定員13名	1
	昇降機 No3	地下鉄駅~1F	"		乗用(兼車椅子用) 750kg 定員11名	1
発電機	非常用発電機	屋上	川崎重工 明電舎	カワサキPU500A -CRガスタービン発電設備	400KVA (390KW) 3φ 6600V50Hz A重油仕様	1
	給油ポンプ	B1F	日立	オイルポンプ(モーター) TFOX-K 2P		2
受変電設備	断路器 (DS)	B1F	富士電機	V3-2	定格電流 200A	1式
	真空遮断器 (VCB)	"	"	HA12U-A1L	定格電流 600A	5
	高圧進相コンデンサー (SC)	"	ニチコン	AF702530KHAI	乾式 53.2KVar	1
	同 リアクター (SR)	"	"	CR702530KDE5	3.19KVar (6%)	1
	高圧気中負荷開閉器 (LBS)	"	富士電機	LBS-6/200f	G20A(ヒューズ容量)	1式
	高圧気中負荷開閉器 (LBS)	"	"	LBS-6/200	G20A(ヒューズ容量)	1式 4台
	高圧気中負荷開閉器 (LBS)	"	"	LBS-6/200	G30A(ヒューズ容量)	1式 3台
	一般電灯-1,2変圧器	"	"	FM-KF形 単相三線式	75KVA 6600/210-105V 11.36/357A	各 1
	一般動力変圧器 保安動力変圧器	"	"	FM-KF形 三相三線式 (Y-Δ)	200KVA 6600/210 17.50/550A	各 1
	保安電灯変圧器	"	"	FM-KF形 スコット結線式	150/2×75KVA 6600/2×210V 13.12/2×357A	1
	保安X線-1変圧器	"	"	FM-KF形 単相三線式	50KVA 6600/210-105V 7.58/238A	1
保安X線-2変圧器	"	"	FM-KF形 三相三線式 (Y-Δ)	50KVA 6600/210V 4.37/137.5A	1	
低圧進相コンデンサー	"	指月電機製作所	LB3-S(リアクター付)	20KVar 220V リアクター 1.28KVar(6%)	8	
蓄電池	"	湯浅	MSE-150		54	
温水	真空式温水機	4F熱源機械室	タクマ汎用機械	パコティンヒーター(ガス焚) GSAN-250BN	給湯 加熱能力 291KW 融雪 加熱能力 186KW	2