

## 設備機器仕様概要(2/2)

項 目		設置箇所	メーカー	機 種 ・ 形 式	仕 様	設置台数
冷温水	吸収式温水発生機	4F熱源機械室	荏原製作所	ガス吸収式温水発生機 RCPGN013F	加熱能力 568KW 冷却能力 446.6KW	2
	冷却塔	屋上	日立空調システム	KW-105S4NK	冷却能力 700KW 三相200V3.7KW	2
給水	給水加圧ポンプ(飲用)	B1F	川本製作所	ポンパーKF KF2-40P3.7	三相誘導モーター 3.7KW2P×2台	1式
	給水加圧ポンプ(雑用)	"	"	ポンパーKF KF2-50P5.5	三相誘導モーター 5.5KW2P×2台	1式
防災	スプリンクラーポンプ	"	"	消火ポンプ KTY1005A4M18	三相誘導モーター(富士電機) 18.5KW4P×1台	1式
空調・外調機	1,2F外調機(OHU-1)	2F機械室	シンコー	GV-32	風量(給気) 26600m <sup>3</sup> /h 風量(環気) 21500m <sup>3</sup> /h	1式
	1Fエントランス空調機(AHU-1)	3F機械室	"	AJ-60-HX	風量(給気) 2600m <sup>3</sup> /h 風量(環気) 2600m <sup>3</sup> /h	1式
	3F外調機(OHU-2)	"	"	GV-17	風量(給気) 13400m <sup>3</sup> /h 風量(環気) 10900m <sup>3</sup> /h	1式
	4,5F外調機(OHU-3)	4F機械室	"	GV-21	風量(給気) 18200m <sup>3</sup> /h 風量(環気) 13500m <sup>3</sup> /h	1式
	5F講堂空調機	屋上機械室	"	AJ-300-HX	風量(給気) 16300m <sup>3</sup> /h 風量(環気) 16300m <sup>3</sup> /h	1式
	5Fホワイエ空調機(AHU-2)	"	"	AJ-80-HX	風量(給気) 3400m <sup>3</sup> /h 風量(環気) 3400m <sup>3</sup> /h	1式
中央監視装置	総合ビル管理システム	1F警備員室	ジョンソンコントロール	μ-METASYS		1式
	照明制御システム	"	パナソニック電工	TOTALINK-L10		1式
	駐車場監視装置	"	アマノ	NT-9220	カーゲート NT-1500 出口読取機 TF-6700N 駐車券発行機 TF-2800N	1式
	都市ガス警報盤	"	ホーチキ	ESV-C2F1-H		1式
	誘導灯信号装置	"	ナショナル	FF90056		1式
	電気時計設備	"	シチズン	KM-51TR1-3P		1式
	防災受信盤	"	ニッタン	RX-5MA	全館用	1式
	非常放送設備	"	ビクター	EM-E508VDシリーズ	全館用	1式
ITV設備	"	ビクター	RM-P2540(リモコンユニット)他	B1、1F用	1式	
ド 自 ア 動	自動ドア	1F	ナブコ	DS-150S		1
		B1、1F	フルテック	DC-20(7台)、100KLDM(1台)、 K-60K(5台)		14
医療ガス	医療ガス供給装置	B1F医療 ガスボンベ庫	セントラルユニ	Mth		1式
	吸引装置	"	"	VS-30	吸引ポンプ 0.4KW×2台 タンク容量 100リットル	1式