

質 疑 応 答 書

役務名 市立札幌病院建物総合管理業務

質問 No	仕様書頁等	質 問	回 答
1	11-3～4	パッケージ型空調機保守点検要領について 表 2「パッケージ型空調機保守点検修理及び取替作業範囲」とありますが、該当機器が見当たりません。具体的にどの機器が対象でしょうか。	表 2 の修理及び取替え作業は本業務には含まれません。「表 2 パッケージ型空調機保守点検修理及び取替作業範囲」は空調機に不具合が生じた際に修理及び取換えが必要な機器を判断するための参考項目です。
2	10-1 23-1 など	RI 空調・排水処理設備保守点検業務や、雨水桝等清掃業務などについて 排水や汚泥を適正に処理する旨の記載が見受けられますが、マニフェスト発行者は排出事業者（病院局）となることよろしいでしょうか。	お見込のとおり、マニフェスト発行者は排出事業者である札幌市病院局となります。

(注) この質疑応答書は、仕様書等の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。