

業務名：市立札幌病院発熱者一次診察仮設診察室等設置業務

令和2年8月31日（月） 11：00執行予定

No	質問	回答
1	仕様書の「4 業務内容」「エ 電気設備」①～④及び「オ 情報通信設備」①～⑤は見積外ですか？	仕様書に記載のとおりですが、「エ 電気設備」①～④、「オ 情報通信設備」①～⑤については別途工事における施工となりますので、本業務には含みません。
2	仮設電気及び給水は支給ですか？	仮設診察室設置作業及びそれに付随する作業に必要な電源および給水については当院のものを使用させていただいて問題ございませんが、作業場所までの配線、配管費用については本業務に含むものとします。
3	参考図に風除室ありますが敷地内に入らない感じですが？	当院の計画では予定している設置スペースに風除室も含めて設置可能と考えております。詳細な納まりについては業務着手後に協議させていただきます。