

1ヶ月に1回

社会福祉施設 **かんたん** 防火自主チェックリスト

平成 年 月分

項目	チェック内容	結果
1 火気の管理 	施設の周囲に物品を放置していないか。(放火防止)	
	ライター、マッチ等の適切な管理がなされているか。	
	喫煙場所は、施設関係者が喫煙状況を確認できる状態にあるか。	
	コンセントのプラグに「ほこり」がたまっていないか。	
2 火気設備の管理 	ストーブの周囲に洗濯物等の燃えやすいものがないか。	
	調理器具等の上や周囲には、布巾・紙類等の燃えやすいものを置いていないか。	
	レンジフードや換気扇、その他厨房設備・調理器具を定期的に点検・清掃しているか。	
3 危険物の管理	ホームタンクの配管接続部又は配管分岐部等からの漏れ、にじみなどはないか。	
	ホームタンクの灯油の消費量が異常に早くないか。	
4 ガスの管理	冬季間において、LPガスボンベへの落雪防止対策（ボンベ庫・囲い等の設置）を行っているか。	
	LPガスボンベをチェーン等で固定（転倒防止）しているか。	
5 火災時の初動体制 	消防訓練は消防計画に基づき適正に行われているか。	
	夜間を想定した消防訓練が行われているか	
	入居者等をどのような方法で避難誘導するかを決めているか。	
6 消防用設備等の管理 	消火器が所定の場所に設置されているか。	
	自動火災報知設備の受信機及び発信機の周囲には、操作の支障となる物品等が置かれていないか。	
	消防機関へ通報する火災報知設備の操作方法を理解しているか。	
	消防有資格者に消防用設備等の点検を実施させ、所轄消防署長に報告しているか。	
7 避難管理	廊下、通路、階段に避難の支障となる物品等が置かれていないか。	
	非常用照明装置は正常に点灯するか。	
8 防災管理	カーテン、じゅうたん等は防災物品を使用しているか。	
9 消防機関との連絡	防火管理者を選任し、所轄消防署に届出をしているか。	
	消防計画を作成し、所轄消防署に届出をしているか。	
	消防訓練を消防計画に基づき適正に行い、訓練実施前及び実施後に所轄消防署に届出をしているか。	

※ チェック結果は、「支障なし：○ 支障あり：× 処置済み：⊗ 該当なし：－」とする。

詳細な点検項目を掲載している防火自主チェック表は札幌市公式HPで公表しております！

URL：<http://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/syokibofukushishisetu.html>