

Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency

# CASBEE札幌



## 重点項目 評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE\_Sapporo2014v1.2

■使用評価ソフト: CASBEE札幌2014(ver.1.3)

1 建物概要		BEE	0.6	BEEランク	B <sup>-</sup>
建物名称	クリオレジダンス新さっぽろ イースト	総合評価 ★★☆☆☆			
建物用途	集合住宅				
延床面積	6,882.25 m <sup>2</sup>				

2 重点項目への取り組み		レーダーチャート
地球温暖化対策	<b>最重点項目</b> <b>省エネルギー</b> ★★★★★	<p>省エネルギー性能 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0</p> <p>雪処理</p> <p>省資源等への取組</p> <p>緑化への取組</p> <p>この建物は特に <b>省エネルギー性能</b> が優れています</p>
	省資源等 ★★★★★	
	緑化 ★★★★★	
	雪処理 ★☆☆☆☆	

3. 設計上の配慮事項とCASBEEスコア					
<b>A 省エネルギー</b>				合計	13点 / 24点
Q1 温熱環境	スコア 2.0	LR1	建物外皮の熱負荷抑制	スコア	2.0
Q1 光・視環境	スコア 4.0	LR1	自然エネルギー利用	スコア	1.0
		LR1	設備システムの高効率化	スコア	2.0
		LR1	効率的運用	スコア	2.0
<b>B 省資源等</b>				合計	12点 / 23点
Q2 耐用性・信頼性	スコア 1.0	LR2	非再生性資源の使用量削減	スコア	5.0
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア 1.0	LR2	汚染物質含有材料の使用回避	スコア	1.0
		LR3	地球温暖化への配慮	スコア	2.0
		LR3	地域環境への配慮	スコア	2.0
<b>C 緑化</b>				合計	6点 / 16点
Q3 生物環境の保全と創出	スコア 2.0	LR3	地域環境への配慮	スコア	1.0
Q3 まちなみ・景観への配慮	スコア 2.0				
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア 1.0				
<b>D 雪処理</b>				合計	0点 / 3点
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア 0.0	LR3	地域環境への配慮	スコア	0.0

4 設計上の配慮事項		
<b>A 省エネルギー</b>		
注) 「A: 省エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。		
<b>B 省資源等</b>	<b>C 緑化</b>	<b>D 雪処理</b>
注) 「B: 省資源等」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。	注) 「C: 緑化」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。	注) 「D: 雪処理」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。

■ CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)  
 ■ Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)  
 ■ 「ライフサイクルCO<sub>2</sub>」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと  
 ■ 評価対象のライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される