

Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency

CASBEE札幌



重点項目 評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE_Sapporo2014v1.2

■使用評価ソフト: CASBEE札幌2014(ver.1.3)

1 建物概要		BEE	1.6	BEEランク	A
建物名称	クリーンリバーフィネス桑園ミッドステージ イースト	総合評価	★★★★★		
建物用途	集合住宅				
延床面積	3,667.27 m ²				

2 重点項目への取り組み		レーダーチャート
地球温暖化対策	最重点項目 省エネルギー ★★★★★	<p>省エネルギー性能: 5.0 省資源等への取組: 4.0 緑化への取組: 5.0 雪処理: 4.0</p> <p>この建物は特に 省エネルギー性能 が優れています</p>
	省資源等 ★★★★★	
	緑化 ★★★★★	
	雪処理 ★★★★★	

3. 設計上の配慮事項とCASBEEスコア		合計	21点	/24点
A 省エネルギー		合計	21点	/24点
Q1 温熱環境	スコア 0.0 LR1 建物外皮の熱負荷抑制	スコア	4.0	
Q1 光・視環境	スコア 5.0 LR1 自然エネルギー利用	スコア	1.0	
	LR1 設備システムの高効率化	スコア	9.0	
	LR1 効率的運用	スコア	2.0	
B 省資源等		合計	16点	/23点
Q2 耐用性・信頼性	スコア 1.0 LR2 非再生性資源の使用量削減	スコア	5.0	
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア 1.0 LR2 汚染物質含有材料の使用回避	スコア	2.0	
	LR3 地球温暖化への配慮	スコア	4.0	
	LR3 地域環境への配慮	スコア	3.0	
C 緑化		合計	9点	/16点
Q3 生物環境の保全と創出	スコア 1.0 LR3 地域環境への配慮	スコア	2.0	
Q3 まちなみ・景観への配慮	スコア 5.0			
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア 1.0			
D 雪処理		合計	2点	/3点
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア 0.0 LR3 地域環境への配慮	スコア	2.0	

4 設計上の配慮事項			
A 省エネルギー			
・低炭素建築物新築等計画認定を取得し、日本住宅性能表示基準の一次エネルギー消費量等級5を満たす程、省エネルギー対策を充実させている。 ・効率の優れた潜熱回収型給湯設備の使用など、省エネルギー効果が期待できる設備を採用している。			
B 省資源等	C 緑化	D 雪処理	
・乾式間仕切、断熱材のウレタン吹付等、分別を比較的容易にしている。 ・ODP=0、GWP<10の断熱材を使用している。 ・地球温暖化対策の取組みによりLCCO ₂ 排出率が68%となっている。	・基調となる樹種は、耐陰性・耐寒性のある常緑針葉樹を用い、冬の緑量確保に配慮している。 ・隣棟と一体的な外構デザインで、統一感を持たせている。	・敷地内車路・通路をロードヒーティングとし、冬季間の除排雪作業の軽減に努めています。	

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
 ■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
 ■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される