

修繕等建築物環境配慮計画提出（変更届出）書

平成 25 年 12 月 2 日

（あて先）札幌市長

提出（届出者）住所 札幌市中央区北 1 条西 2 丁目

氏名 札幌市長 上田 文雄

札幌市生活環境の確保に関する条例第 28 条の 4 第 1 項（第 28 条の 4 第 3 項・第 28 条の 5）の規定により、建築物環境配慮計画書を作成（変更）しましたので、次のとおり提出し（届け出）ます。

建築物の名称	札幌市青少年科学館
建築物の所在地	札幌市厚別区厚別中央 1 条 5 丁目 493-21 ほか

■計画書の提出に係る事項

工事の種類		修繕・模様替・空気調和設備等の設置又は改修	
建築物の概要	構造	SRC 造	
	高さ（階数）	21.3m（地上 4 階・地下 1 階）	
	床面積	10,017 m ²	
	用途	（うち主たるもの）展示場	10,017 m ²
工事着手予定日		平成 25 年 7 月 8 日	
工事完了予定日		平成 26 年 2 月 28 日	

■計画書の変更に係る事項

変更事項	変更前	変更後
空調用ポンプ・送排風機	定水量・定風量	変流量・変風量制御
空調用ポンプ・送排風機モーター	標準モーター（IE1）	高効率モーター（IE2）
冷暖房機	ファンコイルユニット	高効率化 HP パッケージエアコン
中央監視装置	旧型汎用監視装置	ビルディングオートメーションシステム(BA)
発電設備	——	太陽光発電
照明器具	一般器具	LED・HF 器具

環境負荷低減措置その他の環境への配慮に関する措置及び評価	① 空調機器搬送動力費の削減 インバーターによる効率的な容量制御を採用 ポンプ及び空調機・送排風機に高効率モーター（IE2）を採用 ② 冷暖房機器の効率化 一部の冷暖房室に高 COP 型ヒートポンプパッケージを採用 ③ 監視制御・保守の効率化
------------------------------	--

			システム全体の最適統合化を図り、快適環境と省エネルギー、建物管理の効率化を図る ④ 再生可能エネルギーの利用 太陽光発電の採用による使用電力量の軽減 ⑤ 照明器具の高効率化 LED 及び HF 器具の採用
計 画 書 作 成 者 の 氏 名 等			住 所 札幌市中央区北 5 条西 10 丁目 5 番 1 号 氏 名 株式会社 ビー・ゴー・イング 電話／FAX 011-222-1225
備 考			
※ 受 付 欄		※ 特 記 欄	

注 1 □には、該当する□内にレ印を記入してください。

2 ※の欄には、記入しないでください。

備考 この様式により難しいときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。