



1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)平岸4-16MS 新築工事	階数	地上4階
建設地	札幌市豊平区平岸4条15丁目888-96、-98、-99、-100、16丁目888-128、-129、-131、-133	構造	RC造
建物用途	集合住宅	平均居住人員	55人
竣工年	2025年9月 予定	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
敷地面積	1,701 m ²	評価の段階	実施設計段階評価
建築面積	551 m ²	評価の実施日	2025年1月6日
延床面積	2,034 m ²	作成者	
		確認日	
		確認者	

※ここに外観パースを貼り付けてください。

2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE = 0.5 ★★☆☆☆ **B-**

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★

2-2 建築環境SDGsチェックリスト評価結果

*SDG1,2,10,14,16は他のゴールに集約されています

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 一次エネルギー消費量の評価

建物全体の[BEI][BEIm] **1.34**

ZEB/ZEH-Mランク **非該当**

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q のスコア = 2.4

Q1 室内環境

Q1のスコア = 3.0

Q2 サービス性能

Q2のスコア = 2.5

Q3 室外環境(敷地内)

Q3のスコア = 1.7

LR のスコア = 2.1

LR1 エネルギー

LR1のスコア = 1.5

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア = 2.5

LR3 敷地外環境

LR3のスコア = 2.4

3 設計上の配慮事項

<p>総合</p> <p>全体的に白とグレーを基調とし清潔感を意識しながら、バルコニーに持出しがらみ手摺を配置し平面的にならないようデザインした。</p> <p>また、外壁各所にがらみライト、アップライトを配置し光溢れる明るいファサードとした。</p> <p>西面1階部分はアクセントとなる黒系色の大判タイル貼の化粧壁で来館者に重厚な印象を与える77°ロジとした。</p>	<p>A 省エネルギー</p> <p>敷地環境に適した断熱材、二重サッシを採用し、熱負荷抑制に配慮した。</p>	<p>D 雪処理</p> <p>アプローチにロードヒーティングを敷設し、かつ堆雪スペースを確保することで敷地外には雪を出さない様に配慮している。</p>
<p>B 省資源等</p> <p>乾式間仕切、吹付ウレタン等、比較的容易に分別できる資材を使用しており、資源に配慮している。</p>	<p>C 緑化</p> <p>札幌市緑の保全と創出に関する条例に基づき計画している。</p>	

4 ほかの認証・評価制度の利用

(一財)住宅・建築 SDGs 推進センターのCASBEE認証	なし	BELS認証	なし	LEED認証	なし
上記以外の認証・評価制度の利用	-				

■ CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 ■ Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
 ■ 環境品質Q = 25 × (Qのスコア - 1)、環境負荷L = 25 × (5 - LRのスコア)より算出

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分				住居・宿泊部分		全体
配慮項目	重点評価項目	環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み係数	評価点	重み係数			
Q 建築物の環境品質										
Q1 室内環境										
1 音環境										
1.1 室内騒音レベル										
1.2 遮音										
1	開口部遮音性能		T-2以上	5.0	1.00	5.0	0.30			
2	界壁遮音性能		-	3.0	-	3.0	0.30			
3	界床遮音性能(軽量衝撃源)		-	3.0	-	3.0	0.20			
4	界床遮音性能(重量衝撃源)		-	3.0	-	3.0	0.20			
1.3 吸音										
2 温熱環境										
2.1 室温制御										
1	室温		-	3.0	0.63	3.0	0.63			
2	外皮性能	省エネ	-	3.0	0.38	3.0	0.38			
3	ゾーン別制御性		-	3.0	-	3.0	-			
2.2 湿度制御										
2.3 空調方式										
3 光・視環境										
3.1 屋光利用										
1	屋光率		-	3.0	0.60	3.0	0.50			
2	方位別開口		-	3.0	-	3.0	0.30			
3	屋光利用設備	省エネ	-	3.0	0.40	3.0	0.20			
3.2 グレア対策										
1	屋光制御	省エネ	-	1.0	1.00	3.0	1.00			
3.3 照度										
3.4 照明制御										
4 空気質環境										
4.1 発生源対策										
1	化学汚染物質		-	3.0	1.00	3.0	1.00			
4.2 換気										
1	換気量		-	3.0	-	3.0	-			
2	自然換気性能		-	3.0	-	3.0	0.50			
3	取り入れ外気への配慮		-	3.0	1.00	3.0	0.50			

4.3 運用管理					-		-	
1	CO ₂ の監視		-		-		-	
2	喫煙の制御		-		-		-	
Q2 サービス性能					0.30	-	-	2.5
1 機能性					2.2	0.40	3.0	1.00
1.1 機能性・使いやすさ					1.0	0.40	3.0	0.60
1	広さ・収納性		-		-		-	
2	高度情報通信設備対応		-		-	3.0	1.00	
3	バリアフリー計画		-		1.0	1.00		
1.2 心理性・快適性					3.0	0.30	3.0	0.40
1	広さ感・景観		-		-		3.0	0.50
2	リフレッシュスペース		-		-			
3	内装計画		-		3.0	1.00	3.0	0.50
1.3 維持管理					3.0	0.30		
1	維持管理に配慮した設計		-		3.0	0.50		
2	維持管理用機能の確保		-		3.0	0.50		
2 耐用性・信頼性					2.6	0.30		2.6
2.1 耐震・免震・制震・制振					3.0	0.50		
1	耐震性(建物のこわれにくさ)		-		3.0	0.80		
2	免震・制震・制振性能		-		3.0	0.20		
2.2 部品・部材の耐用年数					2.8	0.30		
1	躯体材料の耐用年数		-		3.0	0.20		
2	外壁仕上げ材の補修必要間隔	省資源	-		2.0	0.20		
3	主要内装仕上げ材の更新必要間隔	省資源	-		3.0	0.10		
4	空調換気ダクトの更新必要間隔	省資源	-		3.0	0.10		
5	空調・給排水配管の更新必要間隔	省資源	-		3.0	0.20		
6	主要設備機器の更新必要間隔	省資源	-		3.0	0.20		
2.4 信頼性					1.4	0.20		
1	空調・換気設備		-		1.0	0.20		
2	給排水・衛生設備		-		1.0	0.20		
3	電気設備		-		1.0	0.20		
4	機械・配管支持方法		-		3.0	0.20		
5	通信・情報設備		-		1.0	0.20		
3 対応性・更新性					2.8	0.30	2.0	1.00
3.1 空間のゆとり						-	1.0	0.50
1	階高のゆとり		-		1.0	-	1.0	0.60
2	空間の形状・自由さ		-		1.0	-	1.0	0.40
3.2 荷重のゆとり						-	3.0	0.50

3.3 設備の更新性				2.8	1.00		-	
1	空調配管の更新性		-	2.0	0.20		-	
2	給排水管の更新性		-	3.0	0.20		-	
3	電気配線の更新性		-	3.0	0.10		-	
4	通信配線の更新性		-	3.0	0.10		-	
5	設備機器の更新性		-	3.0	0.20		-	
6	バックアップスペースの確保		-	3.0	0.20		-	
Q3 室外環境(敷地内)				-	0.30		-	1.7
1	生物環境の保全と創出	緑化	-	2.0	0.30		-	2.0
2	まちなみ・景観への配慮	緑化	-	2.0	0.40		-	2.0
3	地域性・アメニティへの配慮			1.0	0.30		-	1.0
3.1	地域性への配慮、快適性の向上	雪処理	-	1.0	0.50		-	
3.2	敷地内温熱環境の向上	省資源 緑化	-	1.0	0.50		-	
LR 建築物の環境負荷低減性								2.1
LR1 エネルギー				-	0.40		-	1.5
1	建物外皮の熱負荷抑制	省エネ	BPI= 1.34 品確法= 等級1 -	1.0	0.20		-	1.0
2	自然エネルギー利用	省エネ	-	2.0	0.10		-	2.0
3	設備システムの高効率化	省エネ	BEI= 1.34 -	1.0	0.50		-	1.0
4	効率的運用			3.0	0.20		-	3.0
集合住宅以外の評価								
4.1	モニタリング	省エネ	-				-	
4.2	運用管理体制	省エネ	-				-	
集合住宅の評価				3.0	1.00		-	
4.1	モニタリング	省エネ	-	3.0	0.50		-	
4.2	運用管理体制	省エネ	-	3.0	0.50		-	
LR2 資源・マテリアル				-	0.30		-	2.5
1	水資源保護			2.2	0.20		-	2.2
1.1	節水		-	1.0	0.40		-	
1.2	雨水利用・雑排水等の利用			3.0	0.60		-	
1	雨水利用システム導入の有無		-	3.0	0.70		-	
2	雑排水等利用システム導入の有無		-	3.0	0.30		-	
2	非再生性資源の使用量削減			2.5	0.60		-	2.5
2.1	材料使用量の削減	省資源	-	3.0	0.10		-	
2.2	既存建築躯体等の継続使用	省資源	-	3.0	0.20		-	
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	省資源	-	3.0	0.20		-	
2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	省資源	-	1.0	0.20		-	
2.5	持続可能な森林から産出された木材	省資源	-	2.0	0.10		-	
2.6	部材の再利用可能性向上への取組み	省資源	-	3.0	0.20		-	

3 汚染物質含有材料の使用回避				3.0	0.20		-	3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用			-	3.0	0.30		-	
3.2 フロン・ハロンの回避				3.0	0.70		-	
1	消火剤	省資源	-	-	-		-	
2	発泡剤(断熱材等)	省資源	-	3.0	0.50		-	
3	冷媒	省資源	-	3.0	0.50		-	
LR3 敷地外環境				-	0.30		-	2.4
1 地球温暖化への配慮		省資源	-	3.0	0.33		-	3.0
2 地域環境への配慮				2.0	0.33		-	2.0
2.1 大気汚染防止		省資源	-	3.0	0.25		-	
2.2 温熱環境悪化の改善		省資源 緑化 雪処理	-	1.0	0.50		-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制				3.0	0.25		-	
1	雨水排水負荷低減	省資源	-	3.0	0.25		-	
2	汚水処理負荷抑制		-	3.0	0.25		-	
3	交通負荷抑制		-	3.0	0.25		-	
4	廃棄物処理負荷抑制	省資源 雪処理	-	3.0	0.25		-	
3 周辺環境への配慮				2.4	0.33		-	2.4
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				3.0	0.40		-	
1	騒音		-	3.0	0.33		-	
2	振動		-	3.0	0.33		-	
3	悪臭		-	3.0	0.33		-	
3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制				1.6	0.40		-	
1	風害の抑制		-	1.0	0.70		-	
2	砂塵の抑制		-		-		-	
3	日照阻害の抑制		-	3.0	0.30		-	
3.3 光害の抑制				3.0	0.20		-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策		-	3.0	0.70		-	
2	星光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		-	3.0	0.30		-	



■使用評価マニュアル: CASBEE_Sapporo2021v1.0

■使用評価ソフト: CASBEE札幌2021(ver.1.0)

1 建物概要

建物名称	(仮称)平岸4-16MS 新築工事	BEE	0.5	BEEランク	B-1
建物用途	集合住宅				
延床面積	2,033.6 m ²				

2 重点項目への取り組み

レーダーチャート

地球温暖化対策	最重点項目 省エネルギー	★ ★ ★ ★ ★	<p>省エネルギー性能</p> <p>省資源等への取組</p> <p>緑化への取組</p> <p>雪処理</p> <p>★1=スコア(最低点~最高点)20%以下 ★2=スコア(最低点~最高点)20%~40%以下 ★3=スコア(最低点~最高点)40%~60%以下 ★4=スコア(最低点~最高点)60%~80%以下 ★5=スコア(最低点~最高点)80%以上</p>
	省資源等	★ ★ ★ ★ ★	
	緑化	★ ★ ★ ★ ★	
	雪処理	★ ★ ★ ★ ★	

3. 重点項目のCASBEEスコア

A 省エネルギー (最高点 33.4 最低点 9.8)		合計		14.0点 / 33.4点	
Q1 温熱環境	スコア 2.1 / 3.5	LR1 建物外皮の熱負荷抑制	スコア 0.8 / 4.0		
Q1 光・視環境	スコア 5.9 / 9.9	LR1 自然エネルギー利用	スコア 0.8 / 2.0		
		LR1 設備システムの高効率化	スコア 2.0 / 10.0		
		LR1 効率的運用	スコア 2.4 / 4.0		
B 省資源等 (最高点 23.7 最低点 7.7)		合計		11.5点 / 23.7点	
Q2 耐用性・信頼性	スコア 0.6 / 1.1	LR2 非再生性資源の使用量削減	スコア 4.5 / 9.0		
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア 0.5 / 2.3	LR2 汚染物質含有材料の使用回避	スコア 1.3 / 1.9		
		LR3 地球温暖化への配慮	スコア 3.0 / 5.0		
		LR3 地域環境への配慮	スコア 1.6 / 4.4		
C 緑化 (最高点 15.3 最低点 3.1)		合計		5.2点 / 15.3点	
Q3 生物環境の保全と創出	スコア 1.8 / 4.5	LR3 地域環境への配慮	スコア 0.5 / 2.5		
Q3 まちなみ・景観への配慮	スコア 2.4 / 6.0				
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア 0.5 / 2.3				
D 雪処理 (最高点 3.0 最低点 0)		合計		1.0点 / 3.0点	
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア 0.0 / 1.0	LR3 地域環境への配慮	スコア 1.0 / 2.0		

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと

■重点項目の最高点は、各評価項目でレベル5で評価された場合の点数

■重点項目の最低点は、各評価項目でレベル1で評価された場合の点数