


## 1 令和元年度札幌市市有施設煙突断熱材点検状況（令和元年9月時点）

点検対象となる(1)の煙突について、(2)の調査を行う。また、劣化度が「著しい損傷」「著しい劣化」「劣化」に該当する煙突について(3)の調査を行う。



※1 既に囲い込み、薬剤による封じ込めをした煙突、並びに今年度中に除去予定の煙突を除く。

## 2 令和2年度以降の煙突改修・点検計画

### (1) 煙突改修計画

- ア 改修方法 基本的に既存煙突を塞ぎ、ステンレス煙突を新設
- イ 予算措置 一般会計施設(学校施設を除く)に限り、都)建築部で対応
- ウ スケジュール 下表参照

### (2) 煙突点検計画

- ア 点検方法 当該年度に改修する煙突を除き、劣化度調査及び劣化度に応じて大気濃度測定を実施
- イ 予算措置 一般会計施設(学校施設を除く)に限り、環)環境都市推進部で対応
- ウ スケジュール 下表参照

### ○ 参考) R元年度以降の改修・点検スケジュール※2

	施設区分	R元	R2
	(1) 煙突改修	一般会計施設 (都)建築部対応	25本
学校施設 (教)生涯学習部対応		平成30年度で改修完了済み	
(2) 煙突点検	一般会計施設 (環)環境都市推進部対応	1本	対象なし
	学校施設 (教)生涯学習部対応	平成30年度で改修完了済み	

一般会計施設  
改修完了

※2 封じ込め処理をした煙突については、施設保全改修工事とともに除去を実施予定(上記計画対象外)  
また、企業会計施設においては今後計画的に改修等を行っていく予定