

報道機関各社 様

煙突断熱材破損物等に係る市有施設の緊急点検の実施状況について

（第 10 報；11 月 9 日 14 時までの判明分）

標記煙突断熱材破損物等に係る市有施設の緊急点検の実施状況（11 月 9 日 14 時までの判明分）について、お知らせします。

1 調査内容

市有施設のうち次の(1)～(3)に該当する施設について、石綿（アスベスト）を含有するおそれのある断熱材の剥落の状況について緊急の点検を行うもの。

- (1) しゅん工年が平成 8 年以前（しゅん工後に改修工事を行った建築物を含む）
- (2) 建築物の構造が鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
- (3) 煙突で煙突用断熱材が使用されている

2 煙突断熱材等落下の有無を確認した施設

- (1) 対象施設 3 1 2 施設
- (2) 断熱材等の剥落があり、石綿の含有が確認された施設
又は検査中である施設（別表 1 のとおり） 上記 3 1 2 施設中 4 4 施設
※点検中であった 2 施設について、断熱材等の剥落を確認したため、施設数が 42 施設から 44 施設に増えました。（別表 1 No. 27～28）

煙突内部の断熱材等が剥がれ落ち、煙突内下部に落下していることが判明した施設については、断熱材として石綿が含まれている可能性があることから、ボイラーの使用停止、煙突下部の点検口の密閉、排気口の密閉等の措置を行っています。

落下物における石綿の含有の有無については、専門機関において検査し、また、大気中のアスベスト濃度測定については環境局で順次行っておりますので、判明次第その結果をお知らせします。

3 点検中の施設（別表 2 のとおり） 1 施設

現在点検中の 1 施設については、点検口からの点検ができないため、業者による点検を予定しております。点検が完了次第、結果をお知らせします。

4 検査結果

- (1) 落下物の石綿含有の検査結果
石綿の含有が確認された施設 3 9 施設
※別表 1 No. 2, 21～28 が今回確認分
石綿の含有が確認されなかった施設（別表 3 のとおり） 1 7 施設
- (2) 大気中のアスベスト濃度測定結果 別表 1 に記載の 4 4 施設中 4 2 施設

大気中のアスベスト濃度測定結果は、石綿繊維濃度として定量下限値である 0.2 本/L 未満（不検出）から、最大で 1.2 本/L でした。

これは、大気汚染防止法に基づく石綿製品製造工場に対する敷地境界基準である 10 本/L 以下であり、この基準と比較して影響はないと考えております。

なお、11 月 2 日の第 6 報において漏洩監視の目安である 1 本/L を超えていた 1 施設（別表 4 No. 1）についての測定結果は、屋上で 0.3 本/L、地上で不検出でした。引き続き、週 1 回程度の調査を行い、監視を継続してまいります。

○大気汚染防止法に基づく石綿製品製造工場に対する敷地境界基準 10 本/L

○建築物の解体等現場における漏洩監視の観点からの目安 石綿繊維数濃度 1 本/L
（環境省「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」）

○WHO 環境保健クライテリア（EHC 53）

「都市における大気中の石綿濃度は、一般に 1 本以下～10 本/L であり、それを上回る場合もある。」「一般環境においては、一般住民への石綿曝露による中皮腫及び肺がんのリスクは、検出できないほど低い。すなわち、実質的には、石綿のリスクはない。」

5 今後の対応

石綿含有が確認された施設については、関係法令に基づき除去及び復旧を行います。

現在点検中の施設（別表 2 に記載の 1 施設）及び石綿の含有の検査、大気中のアスベスト濃度測定については、結果が判明次第お知らせします。

【お問合せ先】

市有施設の調査結果、大気中のアスベスト調査に関すること

	環境局環境都市推進部環境対策課	菅原・金盛	211-2882
施設に関すること	総務局行政部総務課	前田・足立	211-2162
	まちづくり政策局総合交通計画部都市交通課	鶴本・船戸	211-2492
	市民文化局地域振興部区政課	山本・二見	211-2252
	スポーツ局スポーツ部施設課	森・渡邊	211-3045
	保健福祉局総務部総務課	高棹・森	211-2932
	子ども未来局子ども育成部子ども企画課	柏原・鈴木	211-2982
	経済観光局産業振興部経済企画課	影山・玉井	211-2352
	環境局環境事業部業務課	木村・渡邊	211-2916
	建設局みどりの推進部みどりの管理課	中西・伊藤	211-2536
	下水道河川局下水道施設部処理施設課	西岡・濱田	818-3431
	交通局事業管理部総務課	松川・高橋	896-2708
	水道局給水部施設管理課	住友・遠藤	211-7065
	消防局総務部施設管理課	田口・宇佐美	215-2030
	南区土木部維持管理課	竹本・立島	581-3811
	手稲区土木部維持管理課	西村	681-4011
	教育委員会生涯学習部生涯学習推進課	大場・川口	211-3871
	教育委員会生涯学習部学校施設課	富樫・高木	211-3832
学校給食に関すること	教育委員会生涯学習部保健給食課	石崎	211-3833