

【集約対象業務】一般競争入札（事後審査方式）に係る質問及び回答

| No. | 質問日 | 回答日 | 業務名称 | 質問 | 回答 | 回答作成 |
|-----|------|------|--|---|---|----------|
| 5 | 1/25 | 1/28 | <ul style="list-style-type: none"> ・豊成養護学校清掃業務 ・北翔養護学校清掃業務 ・みなみの杜高等支援学校清掃業務 ・のぞみ分校清掃業務 | <p>◇定期清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建物外部高所外壁清掃の歩掛り、又は、詳細な作業内容 ・エアコン及び空調フィルターの規格等 | <p>建物外部高所壁面清掃につきましては、歩掛りを用いず、㎡あたりの参考見積により積算しております。作業内容は、はめごろし窓やガラスブロック等の洗浄です。</p> <p>なお、みなみの杜高等支援学校清掃業務の、エアコン及び空調フィルターの規格については、下記のとおりです。</p> <p>1 エアコンフィルター（ダイキン工業株式会社製）</p> <p>(1) 型番：FGXMP224MBF×5台 サイズ：約684mm×445mm×60mm</p> <p>(2) 型番：FGXSP112M×3台 サイズ：約700mm×364mm×20mm（1枚目） サイズ：約656mm×364mm×20mm（2枚目）</p> <p>(3) 型番：FGXCP45M×1台 サイズ：約700mm×150mm×18mm</p> <p>(4) 型番：FGXKP22B×3台 サイズ：約533mm×170mm×55mm</p> <p>2 空調フィルター（ダイキン工業株式会社製）</p> <p>(1) 型番：GYKP450AN サイズ：約500mm×500mm×25mm×5枚</p> | 教) 学校施設課 |
| 6 | 1/26 | 1/28 | <ul style="list-style-type: none"> ・手稲駅自由通路等清掃業務 | <p>日常清掃業務の作業回数を教えていただきたいです。</p> | <p>作業日数は244日です。したがって2回/日の作業は488回、1回/日の作業は244回、0.5回/日の作業は122回となります。</p> | 手) 維持管理課 |