

札幌コンベンションセンター量水器交換取付業務（一般競争入札）に係る質問及び回答

No	記載箇所	質問	回答
1	別紙 1	対象量水器の有効期限を拝見すると「2026.12」「2027.1」とバラつきがあります。製品の発注は一括で行う為、新設量水器の有効期限が全て同一となりますが、よろしいでしょうか？	差し支えありません。
2		現場調査をさせていただくことは可能でしょうか。	公平性の確保のため、個別の現地調査は認められません。また、現地説明会等の開催予定もございません。
3		メーター設置場所及び周辺の写真をいただけますでしょうか。 量水器の設置個所について、「ウェルカムコート前地下ピット内メーター:床面からの高さ約 3.6m」「衛生機械室 メーター:床面からの高さ約 6.6m」とありますが、内部足場を組む必要があるということでしょうか。	写真の提供は致しかねます。 内部足場については、仕様書に基づき各自ご判断ください。