

札幌国際ユースホテル壁換気扇更新業務に係る質問への回答について

	質問	回答
1	<p>現在取り付けられている壁換気扇と、更新する壁換気扇パナソニックFY-8XJY、FY-16JE1-Wの パイプ、パイプフードは同じ寸法でしょうか？ 本体のみの交換となるのでしょうか？ 現在設置されている換気扇の品番等ご教授願います。 又、電気配線はそのまま使用でしますか？新設電気配線工事が必要でしょうか？</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・パイプ、パイプフードは同じ寸法になります。 ・本体のみになります。 ・現在設置している品番等ですが、和室 横型 National FY-16ZJE1、洋室 縦型 National FY-16ZJEYYになります。 ・電気配線はそのまま使用することで考えています。
2	<p>換気扇 FY-8XJY・FY-16ZJE1-W ですが、別途スイッチ、2層管ダクト、外部パイプフードは既設品使用出来るものと考えて宜しいですか。</p>	<p>お見込みのとおり既設品は使用できます。</p>