

一般競争入札（令和８年度札幌市観光案内サイン点検・修繕等業務） 質問回答

No	記載箇所	質問内容	回答
1	業務仕様書 5 業務内容 (3) 修繕	5 業務内容 (3) 修繕 以下のとおり13基を修繕する（各基の位置図、現況写真は別紙3のとおり）。 ア 天神山国際ハウス（平岸2条17丁目）（ID14） イ 中央区大通西2丁目市役所東側（ID27） ウ 中央区北4条西2丁目塚本パーキング前（ID29） エ 北区北17条西4丁目ライオンズマンション北大前 歩道植樹樹（ID64） オ 中央区宮の森3条12丁目2本郷新記念館前（ID116） カ 南郷通沿（東札幌3条1丁目2）（ID145） キ 産業振興センター横（東札幌5条1丁目1）（ID147） ク 立体駐車場裏（東札幌6条1丁目1）（ID149） ケ 障がい者等用駐車場横（東札幌6条1丁目1）（ID150） コ 緑地裏（東札幌6条1丁目1）（ID151） サ 緑地裏（東札幌6条1丁目1）（ID152） シ 中央区大通西4丁目 大通公園北西角（ID172） ス 中央区南2条西2丁目 仲通南側(ラルズ北)（ID175） ・表示面が著しく劣化しているため、表示面全体を貼り替える。 ・シートは耐用年数5年以上の屋外用インクジェット印刷、防水・撥水加工の屋外用を使用し、カラー印刷する。 ・表示面に掲載している施設名（日本語表記）は委託者より提供するが、施設名（外国語（英語、韓国語、簡体字、繁体字）表記）及び地図面は新たに受託者が作成すること。なお、外国語表記については、札幌市の外国語表記ガイドラインを遵守すること。 ・表示面や地図の記載内容を確認し、更新がある場合は、修繕と同時に実施すること。 ・表示面の地図欄外及び地図欄に記載されている内容を更新した場合は、管理表の「(A)地図欄外記載内容」「(B)地図欄記載内容」に、更新後の記載内容を記録する（なお、管理表には更新前の記載内容を記載してある。）。 ・表示面デザインについては、AIデータで編集可能な形式で納品すること。 ・修繕前と修繕後の写真を撮影する。 【質問】 指定された13か所の写真を拝見すると、塗装の補修が必要な箇所が見受けられますし、なかには塗装の劣化が進みタッチアップ等では補修しきれないような箇所もあります（ID145、149、152、175他）。また表示面以外の箇所に塗装の傷みが進んでいる箇所もあります。修繕の作業内容には塗装の言及がありませんでしたが、このような箇所では塗装（場合によっては全塗装）を検討した方が良いのか、表示面の貼替のみでよいのか、ご教授いただければと思います。	・仕様書5(3)で指定したサイン13基については、サインの状況に応じて塗装についてもご検討ください。