

札幌コンベンションセンター量水器更新業務仕様書

本業務は、札幌コンベンションセンターに設置された量水器の検定有効期間満了に伴い、量水器の更新を行うものである。

受託者は、本仕様書のほか、関係法令を遵守して業務を履行しなければならない。

1 対象施設

住 所：札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1 番 1 号

施設名：札幌コンベンションセンター

2 履行期間

契約締結日から平成 31 年 3 月 29 日まで

3 更新対象機器とサイズと台数

量水器	水道用	25A	3 台
	水道用	30A	3 台
	水道用	40A	9 台
	温水用	20A	3 台
	温水用	25A	2 台
	温水用	30A	1 台
	温水用	40A	2 台
	井水用	75A	1 台
	雑用水用	50A	1 台
	計		25 台

詳細は別紙による。

4 作業内容

既設の量水器を撤去し、新規量水器への取替及び調整作業を行う。なお、取替部品については既設の製品と同等品を使用する。その費用は受託者の負担とする。

5 業務に伴う廃棄物の処理等

- (1) 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受託者の負担により行う。
- (2) 産業廃棄物等の処理は、関係法令に従い適切に行うこととする。また、処理にあたっては、下記のことを提出すること。
 - ・収集運搬の委託契約書の写し

- ・産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
- ・処分の委託契約書の写し
- ・産業廃棄物処分業の許可証の写し
- ・マニフェストの写し（E票）
- ・計量伝票の写し

6 提出書類

受託者は、下記に示す書類をその期日までに提出し、その承諾を得ること。また、完了報告書には、更新内容が分かる写真を添付すること。

- | | | | |
|-----------|--------|----------|----|
| ① 業務工程表 | 作業1週間前 | ・・・・・・・・ | 2部 |
| ② 業務完了届 | 完了と同時 | ・・・・・・・・ | 1部 |
| ③ 完了報告書 | 業務完了時 | ・・・・・・・・ | 2部 |
| ④ その他関係図書 | | ・・・・・・・・ | 1部 |

※ 提出書類はすべて A4 サイズとする。

7 危険防止等の措置

- (1) 業務の履行にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ事故の防止に努めること。
- (2) 業務の履行にあたっては、建物の床、壁、機器等に損傷を及ぼしたり、支障をきたしたりしないよう事前に必要な養生を行うこと。
- (3) 業務従事者及び第三者に対する事故防止に配慮するとともに、損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。

8 業務従事者

- (1) 業務従事者は、その内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。
- (2) 法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行う。

9 服装及び名札の着用等

- (1) 業務従事者は業務に適した服装及び名札を着用させるとともに、身分証を交付し、常に携帯させなければならない。
- (2) 業務従事者は、本業務に係る範囲以外の場所に無断で立ち入らないこと。

10 その他

- ・受託者は、施設の運営に影響を及ぼさないよう、作業日程を決める際は、あらかじめ本市業務担当者、施設管理者と協議・調整すること。

- ・業務の遂行に必要な測定機器、機材、工具及び消耗品等は受託者の負担とし、業務従事者は、関係資格あるいは、十分な経験を有した者が実施すること。
- ・軽微な補修(断熱材補修、塗装のはがれ補修等)があれば、実施すること。
- ・請負業者は業務遂行上、知り得た情報、その他を他人に漏らしてはならない。
- ・この仕様書に明示されていない事項については、本市業務担当者と受託者双方で別途協議するものとする。

11 環境への配慮

本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。

- (1) 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。
- (2) ごみ減量及びリサイクルに努めること。
- (3) 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。
- (4) 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。
- (5) 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を使用するよう努めること。
- (6) 業務関係者に対し、札幌市環境方針を十分理解させるとともに業務と環境配慮の関連について自覚を持つような指導を行うこと。

別紙

更新量水器詳細仕様書

設置場所	種類	用途	個数	口径	型式	有効期限
会議棟 1F レストラン横エレベータ裏パイプシャフト内	水道	レストラン・厨房用	1	40	FMDS40-3314	H31.1
同上	温水	レストラン・厨房用 (往)	1	40	FPHDY40IV	H31.1
同上	温水	レストラン・厨房用 (還)	1	25	FPHD25IV	H31.1
会議棟 1F パントリー前通路パイプシャフト内	水道	会議棟 1F パントリー	1	40	FMDS40-3314	H31.1
同上	温水	会議棟 1F パントリー (往)	1	40	FPHDY40IV	H31.1
同上	温水	会議棟 1F パントリー (還)	1	20	FPHD20IV	H31.1
会議棟 1F パントリー前通路パイプシャフト内	水道	会議棟 2F パントリー	1	30	FMDS30-3314	H31.1
同上	温水	会議棟 2F パントリー (往)	1	30	FPHDY30IV	H31.1
同上	温水	会議棟 2F パントリー (還)	1	20	FPHD20IV	H31.1
特別会議棟パントリー地下ピット内	水道	特別会議棟パントリー	1	30	FMDS30-3314	H31.1
同上	温水	特別会議棟パントリー (往)	1	25	FPHD25IV-A	H31.1
同上	温水	特別会議棟パントリー (還)	1	20	FPHD20IV-A	H31.1
大ホール A 地下ピット内	水道	大ホール展示 1	1	40	FMDS40-3314	H31.1
大ホール B 地下ピット内	水道	大ホール展示 2	1	40	FMDS40-3314	H31.1
同上	水道	大ホール展示 3	1	40	FMDS40-3314	H31.1
同上	水道	大ホール展示 4	1	40	FMDS40-3314	H31.1
大ホール C 地下ピット内	水道	大ホール展示 5	1	40	FMDS40-3314	H31.1

設置場所	種類	用途	個数	口径	型式	有効期限
大ホール C 地下ピット内	水道	大ホール展示 6	1	40	FMDS40-3314	H31.1
同上	水道	大ホール展示 7	1	40	FMDS40-3314	H31.1
エントランス南口側地下ピット内	水道	屋外展示用	1	30	FMDS30-3314	H31.1
ウェルカムコート前地下ピット内	水道	エントランス展示用 1	1	25	FMDS25S-C-3314	H31.1
同上	水道	エントランス展示用 2	1	25	FMDS25S-C-3314	H31.1
同上	水道	エントランス展示用 3	1	25	FMDS25S-C-3314	H31.1
地下衛生機械室	井水	雑用水	1	75	FATW-75V	H33.2
地下衛生機械室	井水	冷却塔補給水 (雑用水)	1	50	FATW-50V	H33.2