

仕 様 書

1 件名

札幌市産業振興センターGHP 室外機盛替え修繕業務

2 業務概要

GHP(S)-1 を廃止して、冷媒配管を GHP(S)-7 系統へ盛替え接続する。

3 実施場所

札幌市白石区東札幌 5 条 1 丁目 1 番 1 号 札幌市産業振興センター等複合施設敷地内、産業振興棟、屋上（別添 1 参照）

4 業務実施日

詳細な日程は、担当者及び（一財）さっぽろ産業振興財団担当職員との調整により決定すること。

5 仕様（SGP-CHP450H1NU サンヨー製）

(1) GHP(S)-1 を廃止して冷媒配管を GHP(S)-7 へ接続する。

(2) 本業務に必要な修繕部品（本業務に含む）

名 称	数 量	単 位	備 考
フロンガス回収機 setup	2	系統	
フロンガス回収費	72	kg	
フロンガス破壊処理費	72	kg	
配管盛替え作業費	1	式	
溶接部材費	1	式	防炎シート養生にて火災を防止
窒素 1.8kg	5	本	
気密試験費	2	系統	
真空ガスチャージ費	2	系統	
フロンガス R407C	72	kg	
据付調整	1	式	GHP コントローラ設定調整等

(3) 部品交換後に動作確認を行い、機能の正常を確認すること。

(4) 作業結果について作業時の写真を添付した報告書を提出すること。

(5) 水、電気の使用を認めるが、節約して使用すること。

(6) 撤去品は委託者の指定する場所に保管すること。

6 業務期限

契約締結の日から令和 3 年 10 月 29 日まで

7 完了届の提出

受託者は所定の完了届を業務終了後、委託者に提出しなければならない。

8 秘密の保持

受託者は、職務遂行上知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。

9 一般的注意事項

- (1) 業務の実施にあたっては、詳細を（一財）さっぽろ産業振興財団担当職員と打合せて進めること。
- (2) 業務の遂行にあたっては、必要な安全管理を行い、業務員の事故防止に注意するとともに、受託者は事故に対する一切の責任を負うこと。
- (3) 業務の遂行にあたって、疑義が生じた際は、担当職員と打ち合わせて遺漏ないよう遂行すること。
- (4) この仕様書に定めない事項については、委託者と受託者間で協議し定めること。
- (5) 対象業務が増える場合は、委託者と受託者間で協議すること。