

問い合わせ内容	回答
冷房配管・接続変更時に延長は必要か。また、必要な場合の延長数はどの程度かご教示いただきたい。	盛替え接続する GHP-7 と廃止する GHP-1 は、隣同士のパッケージとなっていることから、約 3m×2 本（往復）で 10m 程度となります。
廃止室外機の撤去は必要ないとの理解でよろしいか。	廃止する GHP-1 は休止中といたしますので、撤去は不要です。
現地調査は可能か。	可能です。産業振興センター担当者と連絡をとり、現地調査の上、積算をお願いいたします。 連絡先：(011) 820-3033 担当：佐川 高史