添付資料7

平成18年度騒音・振動測定結果

測定箇所	測定日		平成18年4月22日 ~5月10日
	単位	要求水準	騒音レベル
1.炉前ホール(騒音)			
炉前ホール(西側)	- dB	60以下	55
炉前ホール(東側)			57
2.敷地境界(騒音)			
敷地境界(南東側)付近			51
敷地境界(南西側)付近	dB	55以下	48
敷地境界(北東側)付近	uБ	昼間8:00~19:00	55
敷地境界(北側)付近			54
3.敷地境界(振動)			
敷地境界(南東側)付近			30未満
敷地境界(南西側)付近	dB	60以下	30未満
敷地境界(北東側)付近	l ub	昼間8:00~19:00	30未満
敷地境界(北側)付近			30未満