

監視項目	制御		中央監視制御盤				現場操作盤		
	自動 (主な制御対象装置)	手動	表示 指示	操作	記録	警報	表示 指示	操作	警報
主燃焼バーナー火災	燃焼バーナー				失火時、手動切替時		(炉)		
再燃焼バーナー火災	燃焼バーナー				失火時、手動切替時		(炉)		
主燃焼炉内温度	燃焼バーナー						(炉)		
再燃焼炉内温度	燃焼バーナー						(炉)		
再燃焼炉酸素濃度	送風機						(炉)		
再燃焼炉排煙濃度	燃焼制御						(炉)		
集じん装置入口温度	バイパスダンパ				バイパス時				
排ガス冷却装置出口温度	冷却装置								
主燃焼炉内圧	排ガス排出量						(炉)		
集じん装置出入口圧	集じん装置洗浄								
排気筒 一酸化炭素濃度									
排気筒 酸素濃度									
運転状態表示							(炉)		
燃料消費量							(炉)		
火葬炉稼動積算時間	(各火葬炉の主燃焼炉、 再燃焼炉毎)				バーナー点火時 の記録を含む		(炉)		
集じん装置稼動積算時間	(各集じん装置毎)								
燃料緊急遮断 (地震感知含む)	燃料遮断装置 (各火葬炉毎)				遮断弁 作動時		(炉)		
火葬炉緊急停止	各火葬炉設備毎				操作時		(炉)		
残灰吸引圧	残灰吸引装置 (各系統毎)								
その他									

〔注意〕 ・ 表中の記号は次のとおりとする。

： 該当項目とする。「記録」の欄については瞬間値の記録ができるとともに、プロセスデータを収集し、日報・月報・年報の帳票作成ができるものとする。

： 動作した項目及び日時が記録できるものとする。

： 該当項目とする。積算量記録について1火葬毎、炉毎、毎日に記録、出力ができるとともに、プロセスデータを収集し、日報・月報・年報の帳票作成ができるものとする。

(炉)： 火葬炉現場操作盤のみ設置

・ 「その他の必要なもの」については、事業者で追加すること。