

「臨時小児ドライブスルー発熱外来仮設ハウス借受」に関する質問・回答

番号	質問	回答
1	ハウス設置する場所の配置図・写真をいただきたいです。（配置図のCADデータはありますか？）	別途、配置図及び写真を提供いたします。
2	予定しているハウスの間取りあればいただきたいです。	仕切りなし、1ルーム
3	発電機メンテ対応は平日（冬期休暇あり）の営業時間内しか受付けしていないがよろしいでしょうか？	発電機の保守につきましては、今回の契約に含みません。（別案件「札幌市医療政策課自家用電気工作物保安管理業務」となります）
4	発電機の燃料はどこまでみますか？また、発電機のバリケードの有無、電気配線は地面転がしでもよろしいですか？	発電機の燃料は、今回の契約に含みません。 発電機のバリケードについては、2機のうち、1機はバリケードがあると望ましいです。（設置場所は秘匿情報につき、個別に回答いたします。） 電気配線は地面転がしで構いません。
5	エアコンの仕様はありますか？	特にありません。 仕様書のとおり暖房機器として機能するものであれば問題ありません。
6	ハウスの傾斜は地面からハウス下端までおよそ何cm離れていますか？（単棟の場合と2連棟の場合）	別途、配置図及び写真を提供いたします。
7	建築申請手続きの期間が1か月弱と短いため、納期遅れた場合のペナルティはありますか？	受託者に瑕疵がないものについてはペナルティはありません。
8	入札説明書5（3）入札書の提出方法について、封筒に記載する調達件名が、5（3）アと5（3）イで異なっていますが、どちらの調達件名が正しいですか？ ア「札幌市医療政策課自家用電	入札説明書5（3）イに記載した「臨時小児ドライブスルー発熱外来仮設ハウス借受」という調達件名が正しいです。封筒にはこちらの調達件名を記載ください。 入札説明書5（3）アの調達件名を修正いたします。

	気工作物保安管理業務」 イ「臨時小児ドライブスルー発 熱外来仮設ハウス借受」	
--	--	--