

## 電力調達仕様書（高圧）

### 1 概要

#### (1) 適用範囲

本仕様書は、札幌市里塚斎場で使用する電力の調達について適用する。

#### (2) 需要場所

#### (3) 用途

} 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

### 2 調達仕様

#### (1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式

イ 供給電圧（標準電圧）

ウ 計量電圧（標準電圧）

エ 標準周波数

オ 受電方式

カ 自家発電設備

キ 蓄熱設備等

} 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

#### (2) 契約電力（最大使用電力）及び予定使用電力量

ア 契約電力

常時電力 850kW

予備電力（予備電源：異なる変電所）850 kW

イ 予定使用電力量 1,546,560kWh

#### (3) 調達期間

令和7年10月1日0時から令和8年9月30日24時まで

#### (4) 需給地点

#### (5) 電気工作物の財産分界点

#### (6) 保安上の責任分界点

#### (7) 力率

} 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

力率は、その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率とする。

力率の単位は、パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位を四捨五入とする。（瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセントとする。）

#### (8) その他

ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整については、北海道管内のみなし小売事業者が定める供給条件（適用期間を含む）によるほか、

発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

イ 契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

ウ 入札価格の算定にあたっては、力率は100%とし、燃料費調整、市場価格調整及び離島ユニバーサルサービス調整に係る金額、並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

エ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

### 3 添付資料

令和7年10月～令和8年9月 月別予定使用電力量



里塚斎場 令和7年10月～令和8年9月 月別予定使用電力量

年	月	契約電力		予定力率 (%)	予定使用電力 量 (kWh)
		常時電力 (kW)	予備電力 (kW)		
令和7年	10	850	850	100	112,410
	11	850	850	100	117,980
	12	850	850	100	149,450
令和8年	1	850	850	100	152,800
	2	850	850	100	136,080
	3	850	850	100	130,680
	4	850	850	100	106,910
	5	850	850	100	106,500
	6	850	850	100	115,720
	7	850	850	100	141,310
	8	850	850	100	152,630
	9	850	850	100	124,090

計	1,546,560
---	-----------