

# 質問票に対する回答票

令和3年7月28日

開札予定日時	令和3年8月4日(水) 9時40分
調達件名	新川融雪槽機械警備業務
質問内容	<ol style="list-style-type: none"><li>仕様書11 警備装置の保守点検 「3か月に1回の保守点検を行い」と記載が御座いますが、弊社システムは機器機能を常時監視しており、適宜保守点検対応でよろしいでしょうか。</li><li>仕様書9 警備機構 「冠水警報(ブロー室)」の監視ですが、警報作動時は弊社隊員の急行とともに、指定連絡先への通報を行うことでよろしいでしょうか。</li></ol>

令和3年7月29日

回答内容	<ol style="list-style-type: none"><li>3か月に1回、警備対象現場にて設置機器の外観目視点検を含めた機能確認をしていただくこととしております。</li><li>よろしいです。</li></ol>
------	---