

質問票に対する回答票

令和6年1月30日

開札予定日時	令和6年2月7日（水） 10時30分
調達件名	環状通エルムトンネル設備総合管理業務
質問内容	<p>【監視カメラ設備へのご質問となります。】</p> <p>仕様書の1. 坑内及び2. 坑外カメラは点検頻度が<u>6M</u>となっておりますが、設計書 5. 監視カメラ設備点検業務では坑内・坑外カメラ共に<u>年点検費</u>と記載されております。</p> <p>6M点検を2回実施するという解釈でよろしいでしょうか。</p>

令和6年1月30日

回答内容	お見込みのとおりです。
------	-------------