

質問票に対する回答票

令和6年6月4日

開札予定日時	令和6年7月19日（金） 13時30分
調達件名	札幌駅前通地下歩行空間他1施設で使用する業務用電力
質問内容	<p>RE100の要件を満たす再生可能エネルギー電気の調達について</p> <p>(1) 一般社団法人日本卸電力取引場の非化石価値取引市場における買入札総量が売入札総量を上回り、トラッキング付非化石証書の必要量を調達できず、環境価値を付加できなかった場合、当社は賠償等の責めを負わないことについて承諾いただけますか。</p> <p>(2) 契約期間における使用電力量が公告に記載される予定使用電力量に対し、大きな乖離（目安として80%以下もしくは120%以上）があった場合、調達していたトラッキング付非化石証書が過剰もしくは不足となるため、予定使用電力量に変動が見込まれる場合、事前に当社へその旨をご相談いただけますか（事前相談がなく、その結果トラッキング付非化石証書の必要量に対し、調達量が不足し、環境価値を付加できなかった場合、当社は賠償等の責めは負わない）。</p> <p>(3) 電力調達仕様書（高圧）（様式6-1）の2(3)イに記載の、「特定電源割当証明書」の提出時期はいつですか。また、その時期が応札時であった場合、「特定電源割当証明書」に記載される「供給元発電所名」は、応札時には未定であるため全欄「未定」と記載のうえ、入札に参加しても問題ありませんか。</p> <p>RE100の要件を満たす再生可能エネルギー電気の調達における契約単価積算内訳書および単価一覧の記載方法について</p> <p>(4) RE100の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給の場合の電気料金の算定では、環境付加価値分の料金を電力量料金と別立てで算定して各月のご請求額を算定いたします。このことから、入札書別紙の契約単価積算内訳書（様式7-4）作成において、環境付加価値分料金の単価および小計を記載する欄を追加して設けることに問題ありませんか。</p> <p>(5) 当社が落札した場合、上記(4)と同様に、契約書の単価一覧（様式5-2）においても環境付加価値分料金の単価を記載する欄を追加して設けていただくことにご了承いただけますか。</p>

回 答 内 容	<p>(1) 承諾します。</p> <p>(2) 事前にお知らせすることは可能です。</p> <p>(3) 電力調達仕様書（高圧）2（9）オに記載のとおり、半期ごとに1回提出していただくため、令和6年10月～令和7年3月分と令和7年4月～令和7年9月分の2回に分けて、できるだけ速やかに提出してください。</p> <p> 応札時の提出は不要です。</p> <p>(4) 問題ありません。</p> <p>(5) 了承します。</p>
------------------	--