

# 質問票に対する回答票

令和6年7月26日

開札等予定日時	令和6年8月7日（水）10時40分
調達件名	大通バスセンター施設保守業務
質問内容	<p>・本案件の設計書（点検項目一覧表（設備）No. 2/4 項）の検査細目「各種水槽・配管」中の4. 汚水槽の清掃という点検内容の記載があります。しかし別紙1-②主な給排水・衛生設備の機器名称欄には汚水槽の他に湧水槽、雑排水槽、受水槽などの記載がありますが、それらの清掃は行わず、点検項目一覧表の通り、汚水槽の清掃のみ6か月ごとに実施するという認識でよろしいでしょうか？</p>

令和6年7月30日

回答内容	<p>設計書「別紙1—②主な給排水・衛生設備」のとおり、各種水槽を清掃の対象としているため「点検項目一覧表（設備）No. 2/4 項」を訂正し、訂正告示致します。</p>
------	---------------------------------------------------------------------------------------