

質問票に対する回答票

令和6年6月4日

開札予定日時	令和6年6月12日(水) 10時20分
調達件名	大谷地バスターミナルほか1施設耐震診断
質問内容	<ol style="list-style-type: none">1. 対象の2施設共に地下がありますが、地下の診断は含まないと考えて良いですか。2. 耐震診断の基準は「日本建築防災協会」となっていますが、診断の次数は記載がありません。何次診断で行えば宜しいでしょうか。3. 診断に必要な建物の当初の設計図面、特に構造図面はすべて有ると考えて良いでしょうか。4. アスベスト調査の際の試料採取後は、既存と同程度の仕上げ材で復旧すると考えて良いでしょうか。

令和6年6月5日

回答内容	<ol style="list-style-type: none">1. 診断については、地上の建築の部分のみを対象としております。2. 診断の方針は、平成27年国土交通省告示第670号別添一第1項「耐震診断に関する標準業務」において確認されるものとなります。3. 当初の設計図面(意匠図・構造図)は、すべて有ります。(pdfデータ、折込製本等)4. アスベスト調査の際の試料採取後は、採取傷が拡大しないよう、採取痕の固化(固化材噴霧や接着剤塗布等)を行うとともに、既存塗材と類似した色のスプレー等による簡易補修を行います。(アスベスト分析マニュアル【第2版】引用)
------	--